中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

认证委托人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

PT. Schneider Electric Manufacturing Batam
Jl Beringin Lot 4, Lot 208, Lot 1, Lot 15, Lot 16, DAN Lot 16A BIP Muka Kuning
Kel.Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Batam, Indonesia

产品名称和系列、型号、规格

控制继电器
RM35：Ui:400V;Uimp:4kV;AC-15:Ue/Ie:250V/3A；DC-13:Ue/Ie:24V/2A；Ith:5A；
IP20；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》
（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 18 日　　**有效期至：**2029 年 07 月 17 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

型号解释：

RM	35	T	M	5	0	MW	SP01
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I 产品基本型号 Product Range
RM：控制系列继电器 Control Relay

II 产品宽度 Product Width
35 : 35mm 宽度 35mm Width

III 主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions
T：三相电压 3 Phase Voltage
U：单相电压 Single Phase Voltage
J： 单相电流 Single Phase Current
HZ：频率 Frequency
S：速度 Speed
AT：电梯专用，三相电压及温度 For Lift Application, 3 Phase Voltage & Temperature
L：液位 Liquid Level
BA：泵专用，三相电压及电流 For Pump Application, 3 Phase Voltage & Current

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

IV 次要监控功能 Secondary Control & Monitoring Functions

	主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions
	T
F	相序监控，缺相监控（缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定），相不对称监控，欠压监控，过压监控 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), Asymme ry, under-voltage, over voltage
M	相序监控，缺相监控（缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定），有 PTC 探测器 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), With PTC Sensor Input
M2	相序监控，缺相监控（缺相恢复正常当 >70% 相间电压设定），有 PTC 探测器，有 Test & Reset 按钮 Phase Sequence, Phase Failure (Regeneration up-to 70% of Nominal Voltage), With PTC Sensor Input, With Test & Reset Button

	主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions
	U
A	欠压或过压监控（需要辅助电源） Under-voltage or Over-voltage (Required Auxiliary Power)
B3	欠压和过压监控，各自欠压和过压输出（三相电源，没有中性线） Under-voltage and Over-voltage with separate output (3 Phase without Neutral)
B3N	欠压和过压监控，各自欠压和过压输出（三相电源，有中性线） Under-voltage and Over-voltage with separate output (3 Phase with Neutral)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

次要监控功能 Secondary Control & Monitoring Functions

	主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions					
	J	HZ	S	AT	L	BA
A	欠压或过压监控 Under-voltage or Over-voltage		-	-	-	-
L	-	-	-	PT100 温度传感器 PT100 Probe	-	-
R	-	-	-	PT100 温度传感器和三相电源，各自欠温和过温输出 PT100 Probe & 3 Phase, Separate Output For High/Low Temperature	-	-
W	-	-	-	PT100 温度传感器和三相电源 PT100 Probe & 3 Phase	-	-
V	-	-	-	-	通过离散传感器 Using Discrete Sensor	-
M	-	-	-	-	通过电阻探测器 Using Resistive Prob	-

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

V 输出特性 Output Characteristics

0 : 1 个 C 触头元件触点，没有或固定延时功能
1 C/O Contact, Without or Fixed Time Delay Function

1 : 1 个 C 触头元件触点，有延时功能（所有的型号，除了 “UA” 监控功能的型号）
1 C/O Contacts, With Time Delay Function (Except for “UA” main control & monitoring functions range)

或

2 个 C 触头元件触点，有延时功能（只限于 “UA” 监控功能的型号）
2 C/O Contacts, With Time Delay Function (Only for “UA” main control & monitoring functions range)

2 : 2 个 C 触头元件触点，没有有延时功能（除了 “HZ”主要监控功能的型号有 2 个 C 触头和延时功能）
2 C/O Contacts , Without Time Delay Function (Except for “HZ”main control & monitoring functions range has 2 C/O Contacts , with Time Delay Function)

3 : 2 个 C 触头元件触点，有延时功能 （所有的型号，除了 “UA” 监控功能的型号）
2 C/O Contacts , With Time Delay Function (Except for “UA”control & monitoring functions range)

5 : 2 个 A 触头元件触点，没有或固定延时功能
2 N/O Contacts , Without or Fixed Time Delay Function

VI 输入特性 Input Characteristics

	主要监控功能 Main Control & Monitoring Functions							
	T	U	J	HZ	S	AT	L	BA
0	220V..480V 120V..227V (仅限于 B3N)	-	-	-	-	-	-	-
1	-	50mV..5V	2mA..500mA	-	-	-	-	-
2	-	1V..100V	0.15A..15A	-	-	-	-	-
3	-	15V..600V	-	-	-	-	多重范围 Multi Range	-
4	-	-	-	-	-	-	带传感器 With Sensor 输入 Input: NPN/PNP/ 无电压触点 Volt-free Contact	-

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010303659690

VII 电源特性 Power Supply Characteristics

MW : 24V 至 240V, 50Hz/60Hz （交流或直流）

FM : 120V 至 277V, 50Hz/60Hz （交流）

Blank : 电源特性等同于输入特性 Power Supply Characteristics same as Input Characteristics

VIII 选择项 Option

因客户， 物流等非技术所要求的后缀，由字母数字随机组成

例如：SP01 是因为客户要求，而添加的后缀

This non-technical related suffix is meant for indicating specific customer requirement, logistic requirement, etc. This suffix is constructed randomly by alpha-numeric.

Example: SP01 is meant for specific customer request to add this suffix

注：延时功能未经验证

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。