中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642396

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司
上海市普陀区绥德路 629 号 2 幢 A 区

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

LC1F1000 Uimp：8kV;Ui：1000V;Ith：1250A；AC-1：Ue/Ie：230V/400V/415V/440V/1250A;AC-3：Ue/Ie：230V/939A，400V/950A,415V/1022A,440V/1022A;Us：AC110V,120V，220V，230V，240V，277V，380V，400V，415V，440V,500V,40-400Hz;DC110V，125V，220V，250V，440V；极数：3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 14 日 **有效期至：**2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642396

型号的解释：

LC1	F1000	M7
I	II	III

I	产品基本型号 LC1：单只接触器
II	规格 F1000
VI	线圈规格 见下表:

线圈规格表：

线圈代码	Us(V)	频率
F7	110	40-400Hz
G7	120	40-400Hz
M7	220	40-400Hz
P7	230	40-400Hz
U7	240	40-400Hz
W7	277	40-400Hz
Q7	380	40-400Hz
V7	400	40-400Hz
N7	415	40-400Hz
R7	440	40-400Hz
S7	500	40-400Hz
FD	110	dc
GD	125	dc
MD	220	dc
UD	250	dc
RD	440	dc
空白	不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司