中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642067

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

产品名称和系列、型号、规格

电容接触器
LC1DPK, LC1DTK;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 13 日　　**有效期至：**2029 年 06 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642067

LC1DPK, LC1DTK
Ui: 690V;
Uimp:6kV;
Ith(A):/ ;
AC-6b:
LC1DPK:
Ue/Ie: 230V/42.7A, 400-415V/43.4A, 440V/42.0A, 550V/42.0A, 690V/41.9A;
Ue/Qe: 230V/17kVar, 400-415V/30kVar, 440V/32kVar, 550V/40kVar, 690V/50kVar;
LC1DTK:
Ue/Ie: 230V/55.3A, 400-415V/57.8A, 440V/56.5A, 550V/55.7A, 690V/56.1A;
Ue/ Qe: 230V/22kVar, 400-415V/40kVar, 440V/43kVar, 550V/53kVar, 690V/67kVar;
Us:AC24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50/60Hz.
3P;
辅助触头（接触器本体）: 1NO + 1NC
Ith：10A
AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A; DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A;
辅助触头（电容模块）: 1NC
Ith：10A
AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A; DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国质量认证中心有限公司
http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642067

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

LC1D	P	K	M7
I	II	III	IV

I	产品基本型号 Basic product type
II	规格 Size : P or T
III	表示用于切换电容器 For capacitor switching application
IV	线圈代码 Coil code 见下表 See table below:

线圈代码 Coil code	Us(V)	频率 Frequency
B7	24	50/60Hz
E7	48	
F7	110	
G7	120	
M7	220	
P7	230	
U7	240	
Q7	380	
V7	400	
N7	415	
R7	440	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司