中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630585

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1F2600;Uimp：8kV;Ui：1000V;Ith：2600A;AC-1：Ue/Ie：1000V/2600A;Us：AC110V,120V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V,40-400Hz;DC110V,125V,220V, 250V, 440V; 100-250V AC 50-60Hz / 100-250V DC;3P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日　**有效期至：**2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630585

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

LC1	F2600	E7
I	II	III

I	产品基本型号 LC1： 单只接触器
II	规格 F2600
VI	线圈规格 见下表:

线圈代码	Us(V)	频率
F7	110	40-400Hz
G7	120	40-400Hz
M7	220	40-400Hz
P7	230	40-400Hz
U7	240	40-400Hz
W7	277	40-400Hz
Q7	380	40-400Hz
V7	400	40-400Hz
N7	415	40-400Hz
R7	440	40-400Hz
S7	500	40-400Hz
FD	110	DC
GD	125	DC
MD	220	DC
UD	250	DC
RD	440	DC
空白	不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈；或者 KUE 线圈	

线圈电压代码 KUE (V)

代码	Code	KUE
电压	Volts	100-250V AC 50-60Hz / 100-250V DC

备注：LC1F2600KUE 由不带线圈 LC1F2600 和线圈 LXEFL2502 及 LA4EM250FL2 模块组成。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司