中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629115

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
电容接触器
LC1DGK…C，LC1DLK…C，LC1DMK…C；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 13 日　　**有效期至：**2029 年 05 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629115
证书附页：第 1 页 共 2 页

LC1DGK…C, LC1DLK…C, LC1DMK…C
Uimp: 6kV;
Ui:690V;
LC1DGK…C:
AC-6b：
Ue /Qe/ Ie:
230V / 9.5kVar/23.9A, 400-415V / 16.7kVar,/24.1A 440V / 16.7kVar/22A,
550V / 22.5kVar/23.7A, 690V / 28.5kVar/23.9A
LC1DLK…C:
AC-6b：
Ue / Qe/Ie:
230V / 11kVar/27.7A, 400-415V / 20kVar/28.9A, 440V / 21kVar/27.6A,
550V / 27kVar/28.4A, 690V / 33kVar/27.7A
LC1DMK…C:
AC-6b：
Ue / Qe/Ie:
230V / 14kVar/35.2A, 400-415V / 25kVar/36.1A, 440V / 27kVar/35.5A,
550V / 33kVar/34.7A, 690V / 42kVar/35.2A
Us: Us: 24V,110V,220V,380V　　50Hz/60Hz;
3P;
IP20（仅从正面/from front face only）;
集成在接触器中的辅助触头:
1NO1NC
Ith:10A;
AC-15:120V/6A, 600V/1.2A;
DC-13:125V/1.1A, 600V/0.2A
集成在附加模块中的辅助触头:
1NC
Ith:10A;
AC-15:120V/6A, 600V/1.2A;
DC-13:125V/0.55A, 600V/0.1A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629115
证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

LC1D	M	K	M7	C
I	II	III	IV	V

I	LC1D 产品基本型号
II	规格 ： G L M
III	表示用于切换电容器
IV	线圈代码 见下表
V	C:中国制造

线圈代码	Us(V)	频率
B7	24	50 / 60Hz
F7	110	
M7	220	
Q7	380	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司