中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304815415

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries S.A.S
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries S.A.S
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（上海）电器部件制造有限公司普陀分公司
上海市普陀区绥德路 629 号 2 幢 A 区

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
LC1F2600, LC1F2600S410, LC1F2600S411, LC1F2600LS410, LC1F2600LS411
LC1F2600；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 09 月 29 日　　**有效期至：**2030 年 09 月 28 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304815415

LC1F2600, LC1F2600S410, LC1F2600S411, LC1F2600LS410, LC1F2600LS411 LC1F2600: Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ith: 2600A; AC-1: Ue/Ie: 1000V/2600A; LC1F2600S410, LC1F2600S411, LC1F2600LS410, LC1F2600LS411: Ui: 1250V; Uimp: 12kV; Ith: 2600A; AC-1: Ue/Ie: 1140V/2600A; Us: AC220V, 230V, 240V, 415V, 440V 40-400Hz; DC220V, DC440V; 100-250V 50/60Hz/DC; 极数：3P; 频率：50/60Hz;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304815415

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

LC1	F2600	L	S410	E7
I	II	III	IV	V

I	产品基本型号 LC1: 单只接触器
II	规格 F2600
III	应用类别 空白：标准应用 L：特殊应用
IV	后缀 空白：标准应用 S410: AC1140V 运用（指定客户，当 V 是 P7 或 MD 时适用） S411: AC1140V 运用（标准产品，当 V 是 P7 或 MD 时适用）
V	线圈规格 见下表:

线圈代码	Us(V)	频率
M7	220	40-400Hz
P7	230	40-400Hz
U7	240	40-400Hz
N7	415	40-400Hz
R7	440	40-400Hz
MD	220	DC
RD	440	DC
KUE	100-250V	AC 50-60Hz / 100-250V DC
空白	不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈	

备注：LC1F2600KUE 由不带线圈 LC1F2600 和线圈 LXEFL2502 及 LA4EM250FL2 模块组成。