中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642068

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

产品名称和系列、型号、规格

电容接触器
LC1DGK, LC1DLK, LC1DMK;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 13 日　　**有效期至：**2029 年 06 月 12 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642068

LC1DGK,LC1DLK,LC1DMK

Ui: 690V;
Uimp:6kV;
LC1DGK:Ie max=23.8A; LC1DLK:Ie max=28.9A; LC1DMK: Ie max=36.1A;
LC1DGK:
AC-6b: Ue/Qe: 230V/9.5kVar, 400-415V/16.7kVar, 440V/16.7kVar, 550V/22.5kVar, 690V/28.5kVar;
LC1DLK:
AC-6b: Ue/Qe: 230V/11kVar, 400-415V/20kVar, 440V/21kVar, 550V/27kVar, 690V/33kVar;
LC1DMK:
AC-6b: Ue/Qe: 230V/14kVar, 400-415V/25kVar, 440V/27kVar, 550V/33kVar, 690V/42kVar;
Us:AC24V, 48V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 50/60Hz;
3P;

Auxiliary Contact:
In body: 1NO1NC;
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A;
DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A;
Modular: 1NC
Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A;
DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642068

证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：

LC1D	L	K	M7
I	II	III	IV

I	LC1D 产品基本型号
II	规格： G L M
III	表示用于切换电容器
IV	线圈代码 见下表

线圈代码	Us(V)	频率
B7	24	50 / 60Hz
E7	48	
F7	110	
G7	120	
M7	220	
P7	230	
U7	240	
Q7	380	
V7	400	
N7	415	
R7	440	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304642068

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666