中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305630601

认证委托人名称及地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格

辅助触头模块
LUA1: Uimp:4kV;Ui:250V;AC-15: Ue/Ie: 240 V/0.75 A, 120V/1.5A;DC-13: Ue/Ie: 250 V/0.1 A, 125V/0.22A;Ith:2.5A;IP20（与 LUB 动力底座安装 ）；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日　　**有效期至：**2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305630601

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

LUA1	C20
I	II

I	产品基本型号 LUA1: 辅助触头模块
II	触头类型 C20: 1NO （97-98）故障信号触点 + 1NO（17-18）控制手柄“准备”状态指示触点 C11: 1NC（95-96）故障信号触点+ 1NO（17-18）控制手柄“准备”状态指示触点

LUA1	C20
I	II

I	Product basic type LUA1: Auxiliary Contact Block
II	Contact type C20: 1NO （97-98） fault signalling contact + 1NO（17-18）indicating control handle in “ready” position; C11: 1NC（95-96）fault signalling contact + 1NO（17-18）indicating control handle in “ready” position.

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666