中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630583

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison France

生产企业名称及地址
Schneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
LC1F1250; Ui: 1000V;Uimp: 8kV;Ith: 1260A;AC-1: Ue/Ie: 690V/1260A;Us: AC110V, 115V, 127V, 200-208V, 220V, 230V, 240V, 265-277V, 380V,400V, 415V, 440V, 500V, 550-600V, 40-400Hz;DC48V, 110V, 220V, 250V;AC100-250V 50-60Hz /DC100-380V;极数：3P;频率：50/60Hz；型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 **有效期至：**2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630583

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

LC1	F1250	F7
I	II	III

I	产品基本型号 LC1：单只接触器
II	规格 F1250
VI	线圈规格 见下表:

线圈规格表

线圈代码	Us(V)	频率	备注
F7	110	40-400Hz	完全相同 （除商业代码）
FE7	115	40-400Hz	
G7	127	40-400Hz	
L7	200-208	40-400Hz	
M7	220	40-400Hz	完全相同 （除商业代码）
P7	230	40-400Hz	
U7	240	40-400Hz	
W7	265-277	40-400Hz	
Q7	380	40-400Hz	完全相同 （除商业代码）
V7	400	40-400Hz	
N7	415	40-400Hz	完全相同 （除商业代码）
R7	440	40-400Hz	
S7	500	40-400Hz	
X7	550-600	40-400Hz	
ED	48	DC	
FD	110	DC	
MD	220	DC	
UD	250	DC	
空白	不提供线圈,由客户自行安装本表所列线圈		
KUE	100-250V ac 50-60Hz / 100-380V dc		LC1F1250KUE 由不带线圈 LC1F1250 和线圈 LXEFL250 及 LA4EM250FL 模块组成

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司