

PLUGS AND CONNECTORS

2 POLE, 3 WIRE INSULGRIP®

Installation Instructions

English

1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
2. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing.**
3. Check that the device's rating is suitable for the application.
4. **NOTICE:** Use round cord only.

3 WIRE

14/3-10/3 Type SJ; 16/3-8/3 Type S
Diameter: 0.360-0.930" (9-24 mm)

5. Select conductor size from National Electric Code® Table 400.5(A) or Canadian Electrical Code® Table 12.
6. Remove cord clamp screws, cord clamps and replace with colored version.
7. For new installation, follow instructions provided with device.
8. Assembly to existing installation, retighten terminal screws to 18 lb-in (2,1 N•m).
9. Tighten cord clamp screws alternately to 16 to 20 lb-in (1,8 to 2,3 N•m) of torque.

PRISES ET CONNECTEURS

2 PÔLES, 3 FILS INSULGRIP^{md}

Directives de Montage

Français

1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
2. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.**
3. S'assurer que les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
4. **AVIS** - Utiliser un cordon rond seulement.

3 FILS

14/3-10/3 Type SJ; 16/3-8/3 Type S
Diamètre : 9 à 24 mm

5. Choisir le calibre de conducteur dans la table 12 du Code canadien de l'électricité.
6. Retirer les vis du serre-cordon, le serre-cordons et le remplacer par la version de couleur.
7. Dans le cas de nouvelles installations, suivre les directives livrées avec le dispositif.
8. Montage dans une installation existante, serrer à nouveau les vis de borne à un couple de 2,1 N•m.
9. Serrer alternativement les vis du serre-cordon à un couple de 1,8 - 2,3 N•m.

CLAVIJAS Y CONECTORES

2 POLOS, 3 HILOS INSULGRIP^{mr}

Instrucciones de Instalación

Español

1. **AVISO** - Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
2. **CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación.**
3. Asegurarse de que las características nominales del dispositivo sean apropiadas para la aplicación.
4. **AVISO** - Usar únicamente un cordón redondo.

3 HILOS

14/3-10/3 Tipo SJ; 16/3-8/3 Tipo S
Diámetro: 9 a 24 mm

5. Elegir calibres de conductores de la tabla 400.5(A) de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMP.
6. Quitar los tornillos de la abrazadera de cable, las abrazaderas de cable y reemplácelos con la versión de color.
7. Para la nueva instalación, siga las instrucciones proporcionadas con el dispositivo.
8. Para ensamble en instalación existente, vuelva a apretar tornillos a 2,1 Nm.
9. Ajustar alternativamente los tornillos del sujeta-cable con un par de 1,8 a 2,3 N•m

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8, Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F. Tel. : (55) 9151 - 9999

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

PD2748 (Page 1) 08/17

