

HUBBELL AUXILIARY CONTACTS

English

NOTICE:

Auxiliary contacts for use ONLY with the following Hubbell devices: Circuit-Lock® Disconnect Switches, Switched Twist-Locks®, Switched Hubellocks® and Circuit-Lock® Mechanical Interlocks with Hubbell switch types HBLDS3RS, HBL30MIRS and HBLDS60100RS.

This contact provides pilot duty switching on two sets of contacts. One set of contacts is Normally Open (N.O.) and the other set is Normally closed (N.C.). (See "TIMING", page 2.)

GENERAL INFORMATION

- 1. **NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- 2. **CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.**
- 3. Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- 4. **NOTICE:** Separate overcurrent protection must be provided in accordance with National Electrical Code® Article 220 or Canadian Electrical Code, Section B, as appropriate.
- 5. Auxiliary contacts are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 3,000 rms symmetrical amperes, 600 VAC maximum.
- 6. This auxiliary contact is rated A600 Pilot Duty, Q600, 600 VAC, 10A.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LABELS — IMPORTANT:

- 1. If the existing marking does not state "More than one disconnect switch may be required to de-energize...", apply the **CAUTION/ATTENTION/CUIDADO** label. On Circuit-Lock™ Pin & Sleeve Mechanical Interlocks, place this label on top of the existing CAUTION/ATTENTION/CUIDADO marking. On Switched Twist-Lock® Enclosures, place this label on the receptacle door.
- 2. Apply the **NOTICE** label (auxiliary contact rating) to the inside of the enclosure cover. This label must not overlap any other label inside the enclosure.


MOUNTING

A. Removing the main switch from the DIN Rail

- 1. Pull latch outward.
- 2. Rock switch away from DIN rail.
- 3. Unhook the switch from the DIN rail.

B. Attaching the Auxiliary Contact

- 1. Insert locking tabs into switch. Auxiliary contact can mount to either side of the switch.
- 2. Slide auxiliary contact downward until it snaps in place.



CONTACTS AUXILIAIRES HUBBELL

Français

AVIS :

Contacts auxiliaires pour usage SEULEMENT avec les dispositifs Hubbell suivants : sectionneurs Circuit-Lock^{MD}, Twist-Locks^{MD} avec commutateur, Hubellocks^{MD} avec commutateur et dispositifs de blocage mécanique Circuit-Lock^{MD} avec commutateurs Hubbell de types HBLD3RS, HBL30MIRS et HBLD60100RS

Ce dispositif effectue la commutation d'un circuit de commande avec deux jeux de contacts. Les contacts du premier jeux sont ouverts au repos, les contacts de l'autre sont fermés au repos. (Voir CHRONOGRAMME, page 2).

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- 1. **AVIS** - Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- 2. **ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.**
- 3. S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- 4. **AVIS** : Un dispositif séparé de protection contre les surintensités doit être fourni conformément à la section B du Code canadien de l'électricité.
- 5. Ce contact auxiliaire convient à l'emploi dans un circuit dont la capacité en court-circuit est inférieure à 3 000 ampères efficaces symétriques à un maximum de 600 V C.A.
- 6. Ce contact auxiliaire est classé circuit de commande A600, Q600, 600 V CA, 10 A.

DIRECTIVES DE MONTAGE

ÉTIQUETTES — IMPORTANT

- 1. Si les indications existantes ne portent pas la mention «Il est possible qu'il soit nécessaire d'ouvrir plus d'un sectionneur...», apposer l'étiquette **«CAUTION/ATTENTION/CUICADO»**. Pour les dispositifs plot et douille à verrouillage mécanique Circuit-Lock^{MC}, apposer l'étiquette par-dessus l'étiquette CAUTION/ATTENTION/CUICADO existante. Dans le cas des boîtiers d'interrupteurs Twist-Lock^{MD}, apposer l'étiquette sur la porte de la prise.
- 2. Apposer l'étiquette **«AVIS»** (caractéristiques nominales des contacts auxiliaires) sur la face intérieure de la porte du boîtier. Cette étiquette ne doit chevaucher aucune autre étiquette présente à l'intérieur du boîtier.

MONTAGE

A. Enlèvement de l'interrupteur principal du rail DIN

- 1. Tirer le loquet vers l'extérieur.
- 2. Faire pivoter l'interrupteur sur le rail DIN.
- 3. Décrocher l'interrupteur du rail DIN.

B. Pose du contact auxiliaire

- 1. Insérer les griffes de verrouillage de l'interrupteur. Le contact auxiliaire peut se placer d'un côté ou de l'autre de l'interrupteur.
- 2. Glisser le contact auxiliaire vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 3. Vérifier le bon fonctionnement du contact auxiliaire et de l'interrupteur.



CONTACTOS AUXILIARES DE HUBBELL

Español

AVISO:

Contactos auxiliares para usar ÚNICAMENTE con los siguientes dispositivos de Hubbell: Desconectadores Circuit-Lock^{MR}, Trabas conmutadas Twist-Lock^{MR}, Trabas conmutadas Hubellock^{MR} y Cerrojos mecánicos Circuit-Lock^{MR} con conmutadores Hubbell de tipos HBLD3RS, HBL30MIRS y HBLD60100RS

Este dispositivo permite efectuar la conmutación de un circuito de mando con dos juegos de contactos. Los contactos de uno juego están abiertos en reposo y los contactos del otro juego están cerrados en reposo. (Ver "SECUENCIA" en la pag. 2)

INFORMACIÓN GENERAL

- 1. **AVISO:** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- 2. **CUIDADO: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO. Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.**
- 3. Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- 4. **AVISO:** Debe proporcionarse un dispositivo protector contra sobrecorriente por separado, conforme al artículo 220 de la Norma oficial mexicana NOM-001-SEMP.
- 5. Este contacto auxiliar puede utilizarse en un circuito capaz de suministrar no más de 3 000 amperes efectivos simétricos a 600 V C.A. como máximo.
- 6. Este contacto auxiliar está clasificado para usarse como circuito de mando A600, Q600, 600 V CA., 10 A.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ETIQUETAS — IMPORTANTE

- 1. Si la indicación existente no establece que : "Puede ser necesario abrir más de un seccionador...", aplicar la etiqueta de **«CAUTION/ATTENTION/CUICADO»**. En los desconectadores de perno y manga con traba mecánica Circuit-Lock^{MC}, colocar esta etiqueta sobre la indicación CAUTION/ATTENTION/CUICADO existente. En las cajas de interruptores Twist-Lock^{MR}, colocar esta etiquetaa en la tapa del tomacorriente.
- 2. Aplicar la etiqueta de **«AVISO»** (características del contacto auxiliar) en el interior de la puerta de la caja. Esta etiqueta no debe superponerse a ninguna otra etiqueta sobre la caja.


MONTAJE

A. Retirar el interruptor principal del riel DIN

- 1. Jalar de la traba hacia afuera.
- 2. Hacer bascular el interruptor sobre el riel DIN.
- 3. Desacoplar el interruptor del riel DIN.

B. Acoplar el contacto auxiliar

- 1. Insertar las lengüetas trabantes en las ranuras del interruptor. El contacto auxiliar puede instalarse en cualquiera de ambos lados del interruptor.
- 2. Deslizar el contacto auxiliar hacia abajo hasta que quede retenido.
- 3. Verificar el funcionamiento del interruptor y el contacto auxiliar.



C. Re-installing the Switch on the DIN Rail


- 1. Hook the switch on the DIN rail. Make sure switch is positioned by the locating tab.
- 2. Rock the switch until it snaps onto the DIN rail.

D. Removing the Auxiliary Contact

- 1. Slide contact fully upward and pull away from switch.

WIRING THE AUXILIARY CONTACT

- 1. **CAUTION:** USE COPPER CONDUCTORS ONLY.
- 2. DO NOT TIN CONDUCTORS.
- 3. Make sure the connected device does not exceed the rating of this device.
- 4. Terminal capacity: #14-18 AWG.
- 5. Strip conductors .38 inch (10 mm).
- 6. Wire the switch as required.
- 7. Tighten the terminal screws to 9 lb•in (1.0 N•m)
- 8. **TAKE CAUTION THERE ARE NO STRAY WIRE STRANDS.**



C. Remontage de l'interrupteur sur le rail DIN


- 1. Accrocher l'interrupteur sur le rail DIN. S'assurer que l'interrupteur est placé selon l'ergot de positionnement.
- 2. Faire pivoter l'interrupteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche sur le rail DIN.

D. Enlèvement du contact auxiliaire

- 1. Glisser le contact auxiliaire complètement vers le haut et le dégager de l'interrupteur.

MÉTHODE DE CÂBLAGE DU CONTACT AUXILIAIRE

- 1. **ATTENTION** - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.
- 2. NE PAS ÉTAMER LES CONDUCTEURS.
- 3. S'assurer que le dispositif raccordé n'excède pas la capacité nominale du contact auxiliaire.
- 4. Calibres de conducteurs admissibles - N° 14 à 18 AWG.
- 5. Dénuder les conducteurs sur une longueur de 10 mm.
- 6. Connecter l'interrupteur selon les besoins.
- 7. Serrer les vis de bornes à un couple de 1,0 N•m



C. Reinstalar el interruptor sobre el riel DIN

- 1. Colocar el interruptor en riel DIN. Asegurarse de colocar el interruptor en la posición correcta del riel.
- 2. Mediante un movimiento basculante, acoplar el interruptor al riel DIN hasta que quede retenido.

D. Para retirar el contacto auxiliar

- 1. Deslizar el contacto auxiliar completamente hacia arriba y retirarlo del interruptor.

CÓMO CABLEAR EL CONTACTO AUXILIAR

- 1. **CUIDADO** - UTILIZAR ÚNICAMENTE CABLE DE COBRE.
- 2. NO ESTAÑAR LOS CONDUCTORES.
- 3. Asegurarse de que el equipo conectado no exceda la capacidad nominal del contacto auxiliar.
- 4. Calibres de conductores admisibles - N° 14 a 18 AWG.
- 5. Pelar 10 mm de los conductores.
- 6. Conectar el interruptor como se requiera.
- 7. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1,0 N•m
- 8. **ASGUARARSE DE QUE NO QUEDEN HILOS SUELTOS.**

