



No: 23948 – 05/25 rev. 10

Wattstopper®

360° Dual Technology • Low Voltage Occupancy Sensor (version 3) with Manual On feature

Double technologie à 360° • Détecteur de présence basse tension (v3) avec les fonctionnalité de marche manuelle


Doble tecnología de 360° • Sensor de presencia de bajo voltaje (v3) con función de encendido manual

Installation Instructions • Instructions d'Installation • Instrucciones de Instalación

Catalog Number • Numéro de Catalogue • Número de Catálogo: DT-305

Country of Origin: Made in China • Pays d'origine: Fabriqué en Chine • País de origen: Hecho en China

DT-305 -U is BAA and TAA compliant (Product produced in the U.S.)



SPECIFICATIONS

Voltage	18–28VDC/VAC half rectified
Compatible with Wattstopper PLUS Sensor Interface Module (EN-SIM-AI/SPS-GB2-BK).*	
Current Consumption @24VDC/VAC	25mA (DC), 74mA (AC)
Power Supply	Wattstopper Power Packs
Operating Temperature	32° to 131°F (0° to 55°C)
Time Delay Adjustment	30 seconds to 30 minutes
Walk-Through Mode	3 minutes if no activity after 30 sec
Test Mode	5 sec. upon DIP switch reset
PIR Coverage (Typical)	1300 ft ²
Sensitivity Adjustment	High or Low (DIP switch setting)
Ultrasonic Coverage (Typical)	1300 ft ²
Sensitivity Adjustment	Min. to Max. (trimpot)
Frequency	40kHz
UL & CUL Listed for use with Wattstopper Power Packs	

*Note: Unless powered by 18-28VDC/VAC, maximum ultrasonic detection range will be reduced by up to 20%.

UNIT DESCRIPTION


The Wattstopper DT-305 360° Dual Technology occupancy sensors combine advanced passive infrared (PIR) and ultrasonic technologies into one unit. The combination of these technologies helps to eliminate false triggering problems even in difficult applications.

The DT-305 turns lighting systems on and off based on occupancy. The DT-305 provides numerous operating modes that can be combined to create the ideal custom control. The sensors can be configured to turn lighting on, and hold it on as long as either or both technologies detect occupancy. After no movement is detected for a user specified time (30 seconds to 30 minutes) the lights are switched off. A “walk-through” mode can turn lights off after only 3 minutes, if no activity is detected after 30 seconds of an occupancy detection.

The DT-305 operates on 24V, supplied by Wattstopper Power Packs.

COVERAGE PATTERN

The DT-305 provides a 360° coverage pattern. The coverage shown represents walking motion at a mounting height of 8-12 feet. For building spaces with lower levels of activity or with obstacles and barriers, coverage size may decrease. The coverage for PIR ONLY trigger mode varies with mount height. Refer to pattern below for details. Ultrasonic coverage is roughly the same for 8-12 foot mount heights. Refer to PIR and Ultrasonic trigger mode coverage for details.



PLACEMENT GUIDELINES



Depending upon obstacles such as furniture or room layout, the area of coverage may be less or more than the sensing distances shown in the coverage pattern. This must be considered when planning the number of sensors and their placement. It is also recommended to place the sensor **at least 4 to 6 feet away from air supply vents**.

Mount the sensor to the ceiling. The DT-305 is designed for a ceiling heights of about 8-12 feet. Mounting above or below this range will significantly affect the coverage patterns. As a general rule, each occupant should be able to clearly view the sensor.

Masking the PIR Lens: Opaque adhesive tape is supplied so that sections of the PIR lens can be masked. This restricts the sensor's view and allows you to eliminate PIR coverage in unwanted areas such as hallways outside of the desired coverage area. Since masking removes bands of coverage, remember to take this into account when troubleshooting coverage problems. The Ultrasonic coverage cannot be masked, but you can adjust its sensitivity to reduce the coverage area.

Common application: Classroom: Position the sensor so that the maximum coverage is achievable. Be sure that the sensor is not pointing out the door.

If the space is larger than 30' x 30' it will be necessary to use more than one sensor to ensure complete coverage.



WIRING DIRECTIONS



WARNING: TURN THE POWER OFF AT THE CIRCUIT BREAKER BEFORE WIRING.



Each Wattstopper BZ series power pack can supply power for 7 DT-305 sensors. When using more sensors than this, multiple power packs are required.


Refer to the wiring diagram on the next page for the following procedures:

Connect the **low voltage**:

- RED wire (+24VDC) from power pack to the **+24V** terminal on the sensor.
- BLACK wire (Return) from power pack to **Common** terminal on the sensor.
- BLUE wire from power pack to **Control Out** terminal on sensor.

To add a MANUAL SWITCH such as the LVSW-10x Momentary Toggle Switch to the above applications (see wiring diagram "Manual-On wiring with low voltage momentary switch") – connect:

- Wire from one side of switch to +24V terminal on sensor.
- Wire from other side of switch to Man Switch terminal on sensor.




Wiring terminals


CONNECTING WIRES

- Care should be taken to separate high voltage power from low voltage (Class 2) control wiring.
- All connections to sensor are low voltage, Class 2.

Standard wiring with two local off switches



Manual-On wiring with low voltage momentary switch



Wiring with the Manual On Feature in the BZ-150 and BZ-250 Power Packs

The BZ-150 and BZ-250 Power Packs have a feature that allows Manual On control from the power pack instead of from the sensor. One advantage to wiring this way is that it allows multiple sensors to be wired to a single pack and still retain Manual ON control from a switch. For wiring diagrams that utilize this feature, see the BZ-150 or BZ-250 installation instructions.


MOUNTING THE SENSOR

Directly to Ceiling

No J-box required in non-plenum rated applications

1. Attach the plastic spring clips to the edge of the sensor in the slots provided.
2. Cut a 3.5" to 4" round hole in the acoustic ceiling tile at the mounting location. A 3.5" hole is recommended for a secure fit.
3. Pull the low voltage wire from the power pack to the sensor through the hole.
4. Connect the low voltage wires to the appropriate terminals on the sensor.
5. Push the sensor up through the hole until the Spring Clips hold the sensor securely in place.
6. Snap the front cover onto the sensor.

Ceiling Mount




Using an Octagonal J-Box

For applications requiring plenum rating

1. Pull the low voltage wires from the power pack into the J-Box through the conduit knockout.
2. Connect the low voltage wires to the appropriate terminals on the sensor.
3. Loosen the appliance mounting screws attached to the J-Box.
4. Align the sensor in the J-Box so that the mounting screws on the box match the key holes on the sensor's rear housing.
5. Push the sensor up into the J-Box and twist it so that the mounting screws are seated in the keyhole slots.
6. Tighten the two screws to secure the sensor to the J-Box.
7. Snap the front cover onto the sensor.

J-Box Mount



SENSOR ADJUSTMENT

This unit is pre-set for basic operation as described in this guide. Adjustment is optional.

The sensors are factory preset to allow for quick installation in most applications. Verification of proper wiring or coverage, or customizing the sensor's settings can be done using the following procedures. To make adjustments, open the Front Cover by pulling on the cover tab.

There is a 30 second warm-up period when power is first applied.


Before making adjustments, make sure the office furniture is installed, lighting circuits are turned on, and the HVAC systems are in the overridden/on position. VAV systems should be set to their highest airflow. Set the Logic Configuration and Time Delay to the desired settings. See the DIP Switch configuration chart.

To Test Occupancy Sensors

1. Ensure the Time Delay is set for **Test Mode*** using the "Test Mode/20 minutes" setting. (DIP switches 1, 2, & 3 are OFF).
2. Ensure that the Ultrasonic Sensitivity trimpot is set to about 70%, clockwise.
3. Remain still. The red and green LEDs should not flash. The lights should turn off after 5 seconds. (If not, see "Troubleshooting.")
4. Move around within the coverage area. The lights should come on. Adjust the Ultrasonic Sensitivity as necessary to provide the desired coverage (Green LED indicates activation from the ultrasonic sensor).

When testing and adjustment is complete, reset DIP Switches to the desired settings, and replace the cover on the sensor.

* **Test Mode** is a temporary state that starts when you first set the sensor's DIP switches for the "Test Mode/20 minutes" (switches 1, 2, 3, OFF). If you need to invoke the **Test Mode** and the DIP switches are already set for Test Mode/20 minutes, toggle DIP switch 1 ON then back to the OFF position. This provides a 10 minute test period. During the test period, the Time Delay is only 5 seconds.



MANUAL ON FUNCTION

The Manual **ON** function is facilitated by installing a momentary switch such as Wattstopper LVSW-10x Momentary Toggle Switch. The switch connects to the sensor's Manual (Man.) Switch and +24V terminals as shown in the wiring diagram. Each time the switch is pressed, the load changes state. The sensor's operation as related to the manually operated switch is determined by DIP switch settings for Occupancy Logic.

Manual Mode (Trigger Option 6 or 7): In this mode, the switch is required to turn on the load. The sensor keeps the load **ON**, based on occupant activity. After the time delay ends, if there is no movement detected within the 30 second re-trigger period, the load turns **OFF** and the manual switch must be used to turn **ON** the load.

Automatic Mode (any Trigger Option except 6 or 7): These options use occupancy triggers as well as switch activation to turn the load **ON**. A manual switch provides the following additional functionality:

1. The load can be turned **ON** using the manual switch and it stays on according to the occupancy logic setting. The time delay operates as programmed. When the load turns **OFF** due to lack of occupancy detection, it can be turned **ON** again by occupancy detection or the switch.
2. Activating the manual switch while the load is **ON** turns the load **OFF**.
 - When the load is turned **OFF** manually, as long as the sensor continues to detect occupancy the load stays **OFF**. The length of the time delay after the last occupancy detection, the lights stay off and the sensor reverts to the automatic-on mode.
 - When the load is turned **OFF** manually, pressing the switch again turns the load **ON** and the sensor reverts to the automatic-on mode.
 - Once returning to automatic-on mode, either the switch or occupancy detection can turn the load **ON**.

DIP SWITCH SETTING

Time Delay: Switches 1, 2, 3

The sensor will hold the lights ON as long as occupancy is detected. The time delay countdown starts when no motion is detected. After no motion is detected for the length of the time delay, the sensor will turn the lights OFF.

Walk-through: Switch 4

Walk-through mode turns the lights OFF three minutes after the area is initially occupied, if no motion is detected after the first 30 seconds. If motion continues beyond the first 30 seconds, the selected time delay applies.

PIR Sensitivity: Switch 5

- Minimum forces a reduced detection range for the PIR.
- Maximum causes the DT-305 to monitor the controlled environment and automatically select the maximum sensitivity that will provide reliable operation without false detection. This setting is constantly updated.

Occupancy Logic: Switches: 6, 7, 8

The DT-305 has 8 logic configurations for occupancy triggers, set with DIP switches 6, 7 & 8. Determine the appropriate Occupancy Logic Option using the Trigger matrix, then set the DIP switches accordingly.

Initial Occupancy: The method that activates a change from “Standby” (area unoccupied and loads are OFF) to “Occupied” (area occupied and loads are ON).

- Both requires detection by PIR and Ultrasonic.
- Either requires detection by only one technology.
- PIR requires detection by the PIR.
- Man. requires activation of the Manual Switch. (See Manual ON functions” for further information.)

Maintain Occupancy: The method indicating that the area is still occupied and the lights should remain ON.

Re-trigger: After the time delay elapses and the lights turn OFF, detection by the selected technology within the number of seconds indicated turns the lights back ON.

Feature		Switch#		
Time Delay		1	2	3
Test Mode/20 min		↓	↓	↓
30 seconds		↓	↓	↑
5 minutes		↓	↑	↓
10 minutes		↓	↑	↑
15 minutes		↑	↓	↓
20 minutes		↑	↓	↑
25 minutes		↑	↑	↓
30 minutes		↑	↑	↑
Walk-Through		4		
Enabled		↑		
Disabled		↓		
PIR Sensitivity		5		
Minimum		↑		
Maximum		↓		
Occupancy Logic	Settings	6	7	8
	Standard	↓	↓	↓
	Option 1	↑	↓	↓
	Option 2	↓	↑	↓
	Option 3	↑	↑	↓
	Option 4	↓	↓	↑
	Option 5	↑	↓	↑
	Option 6	↓	↑	↑
	Option 7	↑	↑	↑
Trigger	Initial Occupancy	Both		
	Maintain Occupancy	Either		
	Re-trigger (seconds duration)	Either(5)		
	Standard	Both	Either	Either(5)
	Option 1	Either	Either	Either(5)
	Option 2	PIR	Either	Either(5)
	Option 3	Both	PIR	Both(5)
	Option 4	PIR	PIR	PIR(5)
	Option 5	Either	PIR	Either(5)
Option 6	Man.	Either	Either(30)	
Option 7	Man.	PIR	Both(30)	

◀ = Factory Setting

↑ = ON

↓ = OFF

OVERLOAD PROTECTION

The occupancy sensor has a built in overload protection function that will automatically turn off the control output when the load current exceeds 200mA. The sensor LEDs will then blink rapidly (~ 10Hz) to provide a visual indication of an overload condition. When the load current is corrected or returns to normal, the control output will turn back on.

TROUBLESHOOTING

For any unexpected operation:

1. Check DIP switch settings. Make sure the switches are set according to the defined settings in the DIP Switch Setting chart.

Lights do not turn on when entering the room.

Neither LED Flashes.

1. Check that the circuit breaker has been turned back on.
2. Check all sensor and power pack wire connections.
3. Check for 24VDC input to the sensor between the red and black low voltage wires.
 - If 24VDC is present, replace the sensor.
 - If 24VDC is not present, check the high voltage connections to the power pack.
 - If high voltage connections are good and high voltage is present, replace the power pack.

Red LED does not flash.

1. When power is initially applied to the sensor, there is a warm-up period of 30 to 60 seconds before the LED becomes active.
2. Make sure PIR sensitivity is set to 100% (DIP switch #5 is in the “off” position).

Green LED does not flash.

Ultrasonic sensitivity setting may need to be increased. Turn adjustment trimpot clockwise until the LED begins to flash when movement occurs.

Green LED is on steady.

Check ultrasonic sensitivity trimpot. Fully counterclockwise position is the override for the sensor. Turn trimpot clockwise until LED flashes only when movement occurs in the desired coverage area.

Red and Green LEDs flash.

1. Check all sensor and power pack connections.
2. Check for 24VDC at the power pack blue and black wire connections to sensor while sensor is active.
 - If there is no voltage, replace the sensor.
 - If there is voltage, check for 24VDC between the blue and black wire at the power pack. If 24VDC is present and the relay is not closing, replace it.
 - If 24VDC is not present, check for a break in the low voltage wiring.
3. If LEDs are flashing rapidly (~10Hz), an overload condition exists. When this is corrected, the sensor will return to normal operation. Check the blue wire connection. If necessary, replace the power pack.

Lights do not turn off automatically.**Green LED flashes.**

Reduce ultrasonic sensitivity by turning adjustment pot counter-clockwise until it only flashes when movement occurs.

Red LED flashes briefly and Green LED does not flash.

Check to see if you have used the Manual Switch connection. Do not connect anything to this terminal if you are not using a low voltage momentary switch between the sensor and power pack.

Red LED randomly flashes.

Set PIR sensitivity to minimum by turning DIP switch 5 to the "on" position.

Lights do not turn off.

1. Check all sensor and power pack wire connections.
2. Disconnect power pack blue wire.
 - If lights do not turn off, check power pack wiring. Replace the power pack if necessary.
 - If lights turn off, the problem may be the sensor or wiring between the sensor and power pack.
3. Reconnect the blue wire.
 - Turn sensitivity and time delay to minimum, and allow the sensor to time out.
 - If lights turn off, the sensor is working properly – adjust sensitivity and time delay for the sensor.
 - If lights do not turn off, check the wiring between the sensor and power pack.
 - If wiring is correct, replace the sensor.

SERVICE

To override all sensor functions, set the Ultrasonic Sensitivity trimpot to the fully counterclockwise (Service) position.

This bypasses the occupancy control functions of the sensor, but still allows the lights to be manually controlled with a light switch, if one is installed. While in Service mode, the red LED will turn on and remain on to confirm the unit is in Service mode status.

ORDERING INFORMATION

Catalog #	Description
DT-305	Dual Technology Occupancy Sensor, 360° Low Voltage
BZ-50, BZ-150	Power Pack: 120/277VAC, 50/60Hz, 225mA, 20A ballast or incandescent, 1HP@120/250VAC
BZ-200, BZ-250	Power Pack: 120/277 VAC, 50/60Hz, 225mA, 20A ballast/ELV/MLV/incandescent/LED; 16A E-ballast/CFL
S120/277/347E-P	Auxiliary Relay Pack: 120/277VAC, 60Hz, 20A Ballast, 347VAC, 60Hz, 15A Ballast

All sensors are white.

BZ series power packs supply power for up to 5 DT-305 sensors.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les détecteurs de présence à double technologie 360° DT-305 de Wattstopper associent les technologies avancées de l'infrarouge passif (IRP) et des ultrasons dans une seule unité. L'association de ces technologies permet de contribuer à éliminer les problèmes de faux déclenchements même dans les applications difficiles.

Le DT-305 allume et éteint les systèmes d'éclairage en fonction de la présence. Le DT-305 propose différents modes de fonctionnement qui peuvent être associés pour obtenir une régulation personnalisée idéale. Les détecteurs peuvent être configurés pour allumer l'éclairage et le maintenir ainsi tant que l'une des deux ou les deux technologies détectent une présence. Si aucun mouvement n'est détecté pendant une durée spécifiée par l'utilisateur (30 secondes à 30 minutes), les lumières sont éteintes. Le mode « passage » permet d'éteindre les lumières au bout de 3 minutes seulement si aucun mouvement n'est détecté 30 secondes après la détection d'une présence.

Le DT-305 fonctionne avec un courant de 24 V fourni par les blocs d'alimentation Wattstopper.


CARACTÉRISTIQUES

Tension	18–28 VCC/VCA courant alternatif redressé mono alternance
Compatible avec le module d'interface détecteur Wattstopper PLUS (EN-SIM-AI/SPS-GB2-BK)*	
Consommation de courant à 24VCC/VCA.....	25mA (CC), 74mA (CA)
Alimentation électrique	Blocs d'alimentation Wattstopper
Température de fonctionnement	0 à 55 °C (32 à 131 °F)
Réglage de la temporisation.....	30 secondes à 30 minutes
Mode passage.....	3 minutes si aucune activité après 30 sec.
Mode test.....	5 sec. après activation de l'interrupteur DIP
Portée IRP (normale)	1300 pi²
Réglage de la sensibilité Élevée ou faible (réglage de l'interrupteur DIP)	
Portée ultrasonique (normale).....	1300 pi²
Réglage de la sensibilité	Min. à Max. (potentiomètre d'ajustement)
Fréquence	40 kHz
UL & CUL listés pour une utilisation avec les blocs d'alimentation Wattstopper	

*Remarque : si l'appareil n'est pas alimenté par 18-28VCC/VCA, la portée maximale de détection des ultrasons sera réduite jusqu'à 20%.

PORTÉE

Le DT-305 présente une portée à 360°. La portée indiquée dans le schéma représente un mouvement de marche pour une hauteur de montage de 2,44 à 3,66 mètres (8-12 pi). Pour les bâtiments avec une activité plus faible ou avec des obstacles et barrières, la zone de portée risque de diminuer. La portée en mode de déclenchement par IRP UNIQUEMENT varie selon la hauteur de montage. Consultez le schéma ci-dessous pour plus de renseignements. La portée ultrasonique est à peu près la même lorsque la hauteur de montage se trouve entre 2,44 et 3,66 mètres (8 et 12 pi). Consultez la partie concernant le mode de déclenchement par IRP et ultrasons pour plus de renseignements.



INSTRUCTIONS DE PLACEMENT


En fonction des obstacles, tels que des meubles ou la disposition de la pièce, la portée de l'unité peut être réduite ou augmentée par rapport aux distances de perception illustrées dans le schéma de la portée. Cela doit être pris en compte dans le choix du nombre de détecteurs et de leur placement. Il est également conseillé de placer le détecteur **à une distance de 1,2 à 1,8 mètres (4 à 6 pieds) minimum des conduits d'aération.**

Montez le détecteur sur le plafond. Le DT-305 est conçu pour une hauteur de plafond d'environ 2,44 à 3,66 m (de 8 à 12 pi). Le placer à une hauteur supérieure ou inférieure à celle recommandée affectera de manière significative la portée de l'appareil. En règle générale, chaque occupant doit être capable de voir clairement le détecteur.


Obstruction de la lentille IRP: du ruban adhésif opaque est fourni de manière à pouvoir masquer des parties de la lentille IRP. Cela limite le champ de vision du détecteur et permet d'empêcher la portée de l'IRP dans les zones non désirées, telles que des couloirs hors de la zone de portée souhaitée. Étant donné que cette obstruction diminue la portée, n'oubliez pas d'en tenir compte en cas de dépannage des problèmes de portée. La portée des ultrasons ne peut pas être bloquée, mais vous pouvez régler la sensibilité pour réduire la zone de portée.

Application habituelle: salle de classe: placez le détecteur de telle sorte que la portée maximum puisse être obtenue. Assurez-vous que le détecteur n'est pas dirigé vers la porte.

Si l'espace mesure plus de 9,15 m par 9,15 m (30 pi x 30 pi), il sera nécessaire d'utiliser plus d'un détecteur pour assurer une portée sur l'ensemble de l'espace.



○ Détecteur



○ double technologie

20 %
Chevauchement
des ultrasons

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

AVERTISSEMENT : COUPER LE COURANT AU DISJONCTEUR PRINCIPAL AVANT D'INSTALLER LE CÂBLAGE.

Chaque bloc d'alimentation de la série BZ de Wattstopper peut alimenter jusqu'à 7 détecteurs DT-305. Lorsque vous utilisez plus de détecteurs, plusieurs blocs d'alimentation seront nécessaires.


Veuillez vous référer au schéma de câblage de la page suivante pour les procédures suivantes :

Raccordez la **basse tension**:

- Fil ROUGE (+ 24 VCC) du bloc d'alimentation à la borne + 24 V du détecteur.
- Fil NOIR (retour) du bloc d'alimentation à la borne Commun du détecteur.
- Fil BLEU du bloc d'alimentation à la borne Sortie Contrôle du détecteur.

Pour ajouter un INTERRUPTEUR MANUEL, tel que l'interrupteur à bascule momentané LVSW-10x aux applications ci-dessus (voir schéma de câblage « Câblage de la marche manuelle avec un interrupteur instantané basse tension ») – raccordez :

- Fil d'un côté de l'interrupteur à la borne + 24 V du détecteur.
- Fil de l'autre côté de l'interrupteur à la borne Interrupteur man. du détecteur.




Bornes de
raccordement


RACCORDEMENT DES FILS

- Vous devez faire attention à séparer les fils haute tension du secteur des fils de régulation basse tension (classe 2).
- Tous les raccordements au détecteur sont basse tension, classe 2.

Câblage standard avec deux interrupteurs d'arrêt local



Câblage de la marche manuelle avec un interrupteur momentané basse tension



Câblage avec la fonction d'activation manuelle des blocs d'alimentation BZ-150 et BZ-250

Les blocs d'alimentation BZ-150 et BZ-250 ont une fonction qui permet le contrôle manuel de la mise en marche à partir du bloc d'alimentation au lieu du détecteur. L'un des avantages du câblage de cette manière est qu'il permet de connecter plusieurs détecteurs à un seul pack tout en conservant le contrôle manuel ON à partir d'un interrupteur. Pour les schémas de câblage qui utilisent cette fonction, consultez les instructions d'installation du BZ-150 ou du BZ-250.


MONTAGE DU DÉTECTEUR

Directement sur le plafond

VisPour les applications exigeant le respect des normes

1. Fixez les clips à ressort en plastique sur les bords du détecteur dans les fentes prévues à cet effet.
2. Découpez un orifice rond de 8,9 à 10,2 cm (3,5 à 4 po) dans la tuile du plafond acoustique au niveau de l'emplacement de montage. Un orifice de 8,9 cm (3,5 po) est recommandé pour un bon maintien.
3. Faites passer les fil basse tension provenant du bloc d'alimentation vers le détecteur à travers l'orifice.
4. Branchez les fils basse tension aux bornes correspondantes du détecteur.
5. Soulevez le détecteur à travers l'orifice jusqu'à ce que les clips à ressort maintiennent le détecteur fermement en place.
6. Clipsez le couvercle frontal sur le détecteur.

Montage au plafond




En utilisant une boîte de jonction octogonale

Aucun boîtier nécessaire pour les applications non soumises à la norme plénum

1. Faites passer les fil basse tension provenant du bloc d'alimentation dans le boîtier de raccordement à travers l'alvéole sectionnable du conduit.
2. Branchez les fils basse tension aux bornes correspondantes du détecteur.
3. Desserrez les vis de fixation du dispositif fixées sur le boîtier de raccordement
4. Alignez le détecteur dans le boîtier de raccordement de sorte que les vis de fixation du boîtier correspondent aux fentes en trou de serrure du boîtier arrière du détecteur.
5. Poussez le détecteur dans le boîtier de raccordement et tournez-le de sorte que les vis de fixation se bloquent dans les fentes en trou de serrure.
6. Serrez les deux vis pour fixer le détecteur au boîtier de raccordement.

Montage avec une boîte de jonction




RÉGLAGE DU DÉTECTEUR

L'unité est préréglée pour un fonctionnement de base, comme décrit dans ce guide. LE RÉGLAGE EST OPTIONNEL.

Les détecteurs sont préréglés en usine afin de vous permettre de l'installer rapidement dans la plupart des applications. Pour vérifier que le câblage ou la portée sont corrects, ou pour personnaliser les réglages du détecteur, suivez les procédures suivantes. Pour effectuer les réglages, ouvrez le couvercle frontal en tirant sur les pattes du couvercle.

Lorsque l'unité est mise sous tension pour la première fois, elle passe tout d'abord par une période de réchauffement de 30 secondes.

Avant d'effectuer des réglages, assurez-vous que les meubles de la zone de travail sont installés, que les circuits d'éclairage sont allumés et que les systèmes CVCA sont en position neutralisé/marche. Les systèmes DAV doivent être réglés sur le débit d'air le plus important. Paramétrez la configuration logique et la temporisation en adoptant les réglages souhaités. Consultez le « Tableau des configurations logiques ».



Pour tester les détecteurs de présence.

1. Assurez-vous que la temporisation est réglée sur le **Mode Test*** en utilisant le réglage « Mode test/20 minutes ». (Interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur ARRÊT).
2. Assurez-vous que le potentiomètre d'ajustement de la sensibilité aux ultrasons est placé à environ 70 % dans le sens horaire.
3. Restez immobile. Les DEL rouge et verte ne doivent pas clignoter. Les lumières doivent normalement s'éteindre au bout de 5 secondes. (Dans le cas contraire, voir « Dépannage ».)
4. Déplacez-vous dans la zone de portée. Les lumières doivent s'allumer. Réglez la sensibilité ultrasonique comme nécessaire pour obtenir la portée désirée (la DEL verte indique l'activation du détecteur d'ultrasons).

Lorsque le test et le réglage sont terminés, paramétrez de nouveau les interrupteurs DIP aux réglages souhaités et remettez le couvercle sur le détecteur.

* Le **Mode Test** est un état temporaire qui démarre lorsque vous mettez les interrupteurs DIP du détecteur sur le « Mode test/20 minutes » pour la première fois (interrupteurs 1, 2 et 3 sur ARRÊT). Si vous avez besoin de lancer le Mode test et que les interrupteurs DIP sont déjà réglés sur le **Mode Test/20 minutes**, faites basculer l'interrupteur DIP 1 sur MARCHE, puis de nouveau sur ARRÊT. Cette action fournit une période de test de 10 minutes. Pendant cette période de test, la temporisation n'est que de 5 secondes.

FONCTION DE MARCHÉ MANUELLE

La fonction de MARCHE manuelle est rendue possible par l'installation d'un interrupteur momentané comme l'interrupteur momentané LVSW-10x de Wattstopper. L'interrupteur se connecte à l'interrupteur manuel (Man.) du détecteur et aux bornes + 24 V, comme indiqué dans le schéma de câblage. Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur, la charge change d'état. Le fonctionnement du détecteur par rapport à l'interrupteur manuellement actionné est déterminé par les réglages des interrupteurs DIP concernant la logique de présence.

Mode manuel (option de déclenchement 6 ou 7) : dans ce mode, l'interrupteur est nécessaire pour activer la charge. Le détecteur maintient la charge activée, en fonction de l'activité des occupants. Une fois la temporisation écoulée, si aucun mouvement n'est détecté pendant la période de re-déclenchement de 30 secondes, la charge se COUPE et l'interrupteur manuel doit être utilisé pour remettre la charge en MARCHE.

Mode automatique (toutes les options de déclenchement sauf 6 ou 7) : ces options se servent des déclenchements dus à la présence ainsi que de l'activation de l'interrupteur pour ACTIVER la charge. Un interrupteur manuel fournit les fonctionnalités supplémentaires suivantes :

1. La charge peut être **ACTIVÉE** à l'aide de l'interrupteur manuel et elle reste ainsi en fonction du réglage de la logique de présence. La temporisation s'applique comme programmé. Lorsque la charge se **COUPE** en raison d'une absence de détection de présence, elle peut être **ACTIVÉE** de nouveau par une détection de présence ou par l'activation de l'interrupteur.
2. L'activation de l'interrupteur manuel tandis que la charge est **ACTIVÉE** a pour effet de **COUPER** la charge.
 - Lorsque la charge est **COUPÉE** manuellement, elle reste **COUPÉE** aussi longtemps que le détecteur continue de détecter une présence. Pendant la durée de la temporisation après la dernière détection de présence, les lumières restent éteintes et le détecteur revient en mode marche automatique.
 - Lorsque la charge est **COUPÉE** manuellement, une nouvelle pression sur l'interrupteur **ACTIVE** la charge et le détecteur revient en mode marche automatique.
 - Une fois qu'il est revenu en mode marche automatique, la charge peut être **ACTIVÉE** par l'interrupteur ou par une détection de présence.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE

Le détecteur de présence a une fonction de protection contre la surcharge et coupe automatiquement la sortie régulation lorsque la charge dépasse 200 mA. Les DEL du détecteur clignotent alors rapidement (~ 10 Hz) pour donner une indication visuelle de la situation de surcharge. Lorsque le courant de charge est corrigé ou revient à la normale, la sortie de régulation reprend son fonctionnement.

RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DIP

Temporisation : Interrupteurs 1, 2, 3

Le détecteur maintient les lumières ALLUMÉES tant qu'une présence est détectée. Le compte à rebours de temporisation démarre lorsqu'aucun mouvement n'est détecté. En l'absence de mouvement pendant toute la durée de la temporisation, le détecteur ÉTEINT les lumières.

Mode passage : Interrupteur 4

Le mode passage COUPE l'éclairage trois minutes après la première détection de présence, si aucun mouvement n'est détecté après les 30 premières secondes. Si le mouvement persiste au-delà des 30 premières secondes, la temporisation sélectionnée se déclenche.

Sensibilité IRP Interrupteur 5

- Minimum impose une réduction de la portée de détection de l'IRP.
- Maximum oblige le DT-305 à surveiller l'environnement contrôlé et à choisir automatiquement la sensibilité maximum qui garantit un fonctionnement fiable sans fausse détection. Ce réglage est constamment mis à jour.

Logique de présence : Interrupteurs: 6, 7, 8

Le DT-305 a 8 configurations logiques de déclencheurs de présence, correspondant aux interrupteurs DIP 6, 7 et 8. Déterminez l'option de logique de présence adaptée en vous servant du tableau des types de déclenchement, puis réglez les interrupteurs DIP en conséquence.

Présence initiale : permet de passer du mode « Veille » (zone non occupée et charges COUPÉES) à « Occupé » (zone occupée et charges ACTIVÉES).

- Les deux impliquent que la détection s'effectue via IRP et ultrasons.
- L'un ou l'autre implique que la détection s'effectue via l'une des deux technologies.
- IRP indique que la détection s'effectue uniquement par IRP.
- Man. nécessite une activation de l'interrupteur manuel. (Voir « Fonctions de MARCHÉ manuelle » pour plus d'informations.)

Maintien de la présence : méthode qui indique que la zone est toujours occupée et que les lumières doivent rester ALLUMÉES.

Re-déclenchement : après l'expiration de la temporisation et l'EXTINCTION des lumières, la détection par la technologie choisie avant la fin du délai indiqué en secondes RALLUME les lumières.

Paramètre	N° d'interrupteur		
Temporisation	1	2	3
Mode test/20 min	↓	↓	↓
30 secondes	↓	↓	↑
5 minutes	↓	↑	↓
10 minutes	↓	↑	↑
15 minutes	↑	↓	↓
20 minutes	↑	↓	↑
25 minutes	↑	↑	↓
30 minutes	↑	↑	↑

Mode passage	4
Activé	↑
Désactivé	↓
Sensibilité IRP	5
Minimum	↑
Maximum	↓

Logique de présence	Réglages	6	7	8
	Standard	↓	↓	↓
	Option 1	↑	↓	↓
	Option 2	↓	↓	↓
	Option 3	↑	↑	↓
	Option 4	↓	↑	↓
	Option 5	↑	↑	↑
	Option 6	↓	↑	↑
	Option 7	↑	↑	↑

Déclencher	Présence		
	Initiale	Maintenir la présence	Re-déclenchement (durée en secondes)
Logique de présence	Standard	Les deux	L'un ou l'autre (5)
	Option 1	L'un ou l'autre	L'un ou l'autre (5)
	Option 2	IRP	L'un ou l'autre (5)
	Option 3	Les deux	IRP
	Option 4	IRP	IRP (5)
	Option 5	L'un ou l'autre	IRP
	Option 6	Man.	L'un ou l'autre (30)
	Option 7	Man.	IRP

◀ = Réglage d'usine

↑ = MARCHÉ

↓ = ARRÊT

DÉPANNAGE

En cas de fonctionnement inattendu.

1. Vérifiez les réglages de l'interrupteur DIP.
2. Assurez-vous que les interrupteurs sont réglés d'après les réglages définis dans le tableau des réglages des interrupteurs DIP.

Les lumières ne s'allument lorsque quelqu'un entre dans la pièce.

Aucune des deux DEL ne clignote

1. Vérifiez que le disjoncteur de circuit a bien été réenclenché.
2. Vérifiez tous les raccordements des fils du détecteur et du bloc d'alimentation.
3. Contrôlez l'entrée de 24 VCC dans le détecteur entre les fils rouge et noir basse tension.
 - Si du 24 V c.c. est bien présent, remplacez le détecteur.
 - Si vous ne trouvez pas 24 V c.c., vérifiez les raccordements haute tension du bloc d'alimentation.
 - Si les raccordements haute tension sont corrects et que vous trouvez bien de la haute tension, remplacez le bloc d'alimentation.

La DEL rouge ne clignote pas

1. Lorsque le détecteur est mis sous tension pour la première fois, il passe tout d'abord par une période de réchauffement de 30 à 60 secondes avant que la DEL ne s'active.
2. Vérifiez que la sensibilité de l'IRP est réglée sur 100 % (interrupteur DIP 5 en position « arrêt »).

La DEL verte ne clignote pas

Il peut être nécessaire d'augmenter le réglage de la sensibilité ultrasonique. Tournez le potentiomètre d'ajustement dans le sens horaire jusqu'à ce que la DEL commence à clignoter en cas de mouvements.

La DEL verte est constamment allumée

Vérifiez le potentiomètre d'ajustement de la sensibilité ultrasonique. Lorsqu'il est entièrement tourné dans le sens antihoraire, le détecteur est neutralisé. Tournez le potentiomètre d'ajustement dans le sens horaire jusqu'à ce que la DEL ne clignote qu'en cas de mouvements dans la zone de portée souhaitée.

Les DEL rouge et verte clignotent

1. Vérifiez tous les raccordements du détecteur et du bloc d'alimentation.
2. Contrôlez la présence de 24 VCC au niveau des raccordements des fils bleu et noir du bloc d'alimentation sur le détecteur pendant que le détecteur est activé.
 - En l'absence de tension, remplacez le détecteur.
 - S'il y a de la tension, contrôlez la présence de 24 VCC. entre les fils bleu et noir au niveau du bloc d'alimentation. Si vous trouvez du 24 VCC et que le relais ne se ferme pas, remplacez le bloc d'alimentation.
 - Si vous ne trouvez pas de 24 V c.c., recherchez une rupture dans le câblage basse tension.
3. Si les DEL clignotent rapidement (~ 10 Hz), une situation de surcharge est présente. Une fois ce problème corrigé, le détecteur reprend son fonctionnement normal. Vérifiez le branchement du fil bleu. Si besoin, remplacez le bloc d'alimentation.

Les lumières ne s'éteignent pas automatiquement.

La DEL verte clignote

Réduisez la sensibilité ultrasonique en tournant le potentiomètre d'ajustement dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle ne clignote qu'en cas de mouvements.

La DEL rouge clignote brièvement et la DEL verte ne clignote pas

Regardez si le raccordement de l'interrupteur manuel a été utilisé. Ne raccordez rien à cette borne si vous n'utilisez pas d'interrupteur instantané basse tension entre le détecteur et le bloc d'alimentation.

La DEL rouge clignote de manière aléatoire

Réglez la sensibilité de l'IRP au minimum en plaçant l'interrupteur DIP 5 sur la position « marche ».

Les lumières ne s'éteignent pas

1. Vérifiez tous les raccordements des fils du détecteur et du bloc d'alimentation.
2. Débranchez le fil bleu du bloc d'alimentation.
 - Si les lumières ne s'éteignent pas, vérifiez le câblage du bloc d'alimentation. Remplacez bloc d'alimentation si nécessaire.
 - Si les lumières s'éteignent, le problème peut se trouver au niveau du détecteur ou du câblage entre le détecteur et le bloc
3. Rebranchez le fil bleu.
 - Mettez la sensibilité et la temporisation sur le réglage minimum et laissez le détecteur atteindre la fin de la temporisation.
 - Si les lumières s'éteignent, le détecteur fonctionne correctement – réglez la sensibilité et la temporisation du détecteur.
 - Si les lumières ne s'éteignent pas, vérifiez le câblage entre le détecteur et le bloc d'alimentation.
 - Si le câblage est correct, remplacez le détecteur.

ENTRETIEN

Pour neutraliser toutes les fonctions du détecteur, tournez le potentiomètre d'ajustement de la sensibilité ultrasonique complètement dans le sens antihoraire (Fonctionnement).

Cette action permet d'outrepasser les fonctions de contrôle de la présence par le détecteur, tout en laissant la possibilité de réguler manuellement les lumières à l'aide d'un interrupteur d'éclairage, si un tel dispositif a été installé.

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES

N° de référence	Description
DT-305	Détecteur de présence à double technologie, 360° basse tension
BZ-50, BZ-150	Bloc d'alimentation : 120/277 VCA, 50/60 Hz, 225 mA, ballast ou incandescent 20 A, 1 HP à 120/250 VCA.
BZ-200, BZ-250	Bloc d'alimentation: 120/277 VCA, 50/60Hz, 225mA, ballast/ELV/MLV/incandescence/LED 20A; E-ballast/CFL 16A
S120/277/347E-P	Bloc relais auxiliaire : 120/277 V c.a., 60 Hz, Ballast 20 A 347 V c.a., 60 Hz, Ballast 15 A

Tous les détecteurs sont blancs.

Les blocs d'alimentation de la série BZ peuvent alimenter jusqu'à 5 détecteurs DT-305.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. On peut s'en servir sous réserve des deux conditions suivantes. 1) Ce dispositif ne provoque pas d'interférences nuisibles; 2) Il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE: Ce matériel a été mis à l'essai et a été jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe A, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, dans un tel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses frais.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Los sensores de presencia con doble tecnología de 360° DT-305 Wattstopper combinan tecnologías infrarrojas pasivas (PIR) con tecnologías ultrasónicas avanzadas en una unidad. La combinación de estas tecnologías ayuda a eliminar las falsas activaciones, incluso en aplicaciones difíciles.

El sensor DT-305 enciende y apaga los sistemas de iluminación según la presencia. Proporciona muchos modos de funcionamiento que se pueden combinar para crear el control personalizado ideal. Los sensores pueden configurarse para encender la iluminación y mantenerla encendida mientras que una o ambas tecnologías detecten una presencia. Si no se detecta movimiento durante el tiempo que especifique el usuario (30 segundos a 30 minutos), las luces se apagan. El modo de "recorrido" puede apagar las luces después de solo 3 minutos si no se detecta actividad después de 30 segundos de que se detecte una presencia.

El sensor DT-305 funciona con 24 V suministrado por los paquetes de alimentación Wattstopper.

ESPECIFICACIONES

Voltaje.....	18–28 VCC/VCA rectificada de media onda
Compatible con el módulo de interfaz del sensor Wattstopper PLUS (EN-SIM-AI/SPS-GB2-BK)*	
Consumo de corriente a 24VCC/VCA.....	25mA (CC), 74mA (CA)
Suministro de energía	Paquetes de alimentación Wattstopper
Temperatura de funcionamiento.....	0° a 55°C (32° a 131° F)
Ajuste de la demora de tiempo.....	30 segundos a 30 minutos
Modo de recorrido	3 minutos si no hay actividad después de 30 segundos
Modo de prueba	5 seg. en el restablecimiento del interruptor DIP
Cobertura PIR (típica)	1300 ft²
Ajuste de sensibilidad.....	Alto o bajo (configuración del interruptor DIP)
Cobertura ultrasónica (típica)	1300 ft²
Ajuste de sensibilidad.....	Mín. a Máx. (potenciómetro)
Frecuencia	40 kHz
Calificado por UL y CUL para el uso con paquetes de alimentación Wattstopper	

*Nota: A menos que se alimente con 18-28VCC/VCA, el alcance máximo de detección ultrasónica se reducirá hasta un 20%.

GUÍAS PARA LA COLOCACIÓN



Según los obstáculos como muebles o distribución de la habitación, el área de cobertura puede ser menor o mayor que las distancias de detección que se muestran en el perfil de cobertura. Esto debe considerarse cuando se planifica el número de sensores y su colocación. También se recomienda colocar el sensor **de 4 a 6 pies como mínimo de distancia de los respiraderos de suministro de aire**.

Montaje de sensor en cielo raso. El sensor DT-305 está diseñado para una altura de cielo raso de aproximadamente 8 a 12 pies. El montaje por encima o por debajo de este rango afectará significativamente los diagramas de cobertura. Como regla general, cada ocupante debería poder ver el sensor claramente.

Enmascaramiento de la lente PIR: Se proporciona una cinta adhesiva opaca para que se puedan enmascarar secciones de la lente PIR. Esto restringe la visualización del sensor y permite eliminar la cobertura PIR en áreas no deseadas, como los vestíbulos que se encuentran fuera del área cubierta deseada. Dado que el enmascaramiento quita franjas de cobertura, recuerde tener esto en cuenta al resolver problemas de cobertura. La cobertura ultrasónica no puede enmascarse, pero se puede ajustar la sensibilidad de esta para reducir el área de cobertura.

Aplicación común: Aula: Posicione el sensor de manera que se pueda alcanzar el límite máximo de cobertura. Asegúrese de que el sensor no apunte hacia la puerta.



Si el espacio es superior a 30' x 30', se deberá utilizar más de un sensor para asegurar una cobertura completa.



PERFILES DE COBERTURA

El sensor DT-305 proporciona un perfil de cobertura de 360°. La cobertura que se muestra representa el movimiento de recorrido a una altura de montaje de 8 a 12 pies. En las áreas de edificios con menos nivel de actividad o con obstáculos y barreras, el alcance de la cobertura puede disminuir. La cobertura para el modo de activación de PIR SOLAMENTE varía según la altura del montaje. Consulte el siguiente perfil para obtener información detallada. La cobertura ultrasónica es aproximadamente la misma para las alturas de montaje de 8 a 12 pies. Consulte la cobertura del modo de activación PIR y ultrasónica para obtener información detallada.

Los diagramas no son a escala y son representativos de la cobertura de movimiento principal del modo de activación PIR y ultrasónica



INSTRUCCIONES DE CABLEADO



ADVERTENCIA: DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN EN EL DISYUNTOR ANTES DEL CABLEADO.



Cada paquete de alimentación de la serie BZ de Wattstopper puede suministrar energía a 7 sensores DT-305. Cuando se utilicen más sensores, se necesitarán varios paquetes de alimentación.


Consulte los siguientes procedimientos del diagrama de cableado de la próxima página:

Conecte el bajo voltaje:

- Cable ROJO (+24 V CC) del paquete de alimentación a la terminal de +24 V del sensor.
- Cable NEGRO (retorno) del paquete de alimentación a la terminal común del sensor.
- Cable AZUL del paquete de alimentación a la terminal de salida de control del sensor.

Para agregar un INTERRUPTOR MANUAL como el interruptor de palanca momentáneo LVSW-10x para las aplicaciones anteriores (consulte el diagrama de cableado "Cableado de encendido manual con interruptor momentáneo de bajo voltaje"), conecte:

- El cable de un lado del interruptor a la terminal de +24 V del sensor.
- El cable del otro lado del interruptor a la terminal de interruptor man. del sensor.




Terminales del cableado


CABLES DE CONEXIÓN

- Se debe tener cuidado para separar la energía de alto voltaje del cableado de control de bajo voltaje (Clase 2).
- Todas las conexiones que van al sensor son de bajo voltaje, Clase 2.

Cableado estándar con dos interruptores de apagado local



Cableado de Encendido manual con interruptor momentáneo de bajo voltaje



Cableado con la función de encendido manual en los paquetes de alimentación BZ-150 y BZ-250

Los paquetes de energía BZ-150 y BZ-250 tienen una función que permite el control de encendido manual desde el paquete de energía en lugar del sensor. Una ventaja de cablear de esta manera es que permite conectar múltiples sensores a un solo paquete y aún así retener el control de encendido manual desde un interruptor. Para ver los diagramas de cableado que utilizan esta función, consulte las instrucciones de instalación de BZ-150 o BZ-250.


MONTAJE DEL SENSOR

Directamente en cielo raso

Para aplicaciones que requieren clasificación plenum

1. Coloque las abrazaderas de resorte plásticas en el borde del sensor en las ranuras correspondientes.
2. Perfore un orificio redondo de 3,5" a 4" en la losa del cielo raso acústica en la ubicación del montaje. Se recomienda hacer un orificio redondo de 3,5" para que el calce sea seguro.
3. Pase el cable de bajo voltaje desde el paquete de alimentación hacia al sensor por el orificio.
4. Conecte los cables de bajo voltaje con las terminales correspondientes del sensor.
5. Eleve el sensor pasándolo por el orificio hasta que las abrazaderas de resorte sostengan con firmeza el sensor en su lugar.
6. Encastre la cubierta frontal en el sensor.

Montaje en cielo raso




Uso de una caja de conexiones octogonal

No se requiere caja en aplicaciones que no exigen clasificación plenum

1. Pase los cables de bajo voltaje desde el paquete de alimentación hacia dentro de la caja de conexiones por el troquel del conducto.
2. Conecte los cables de bajo voltaje con las terminales correspondientes del sensor.
3. Afloje los tornillos de montaje del dispositivo de la caja de conexiones.
4. Alinee el sensor en la caja de conexiones, de modo que los tornillos de montaje de la caja coincidan con los orificios del alojamiento trasero del sensor.
5. Introduzca el sensor en la caja de conexiones y gírela para que los tornillos de montaje se inserten en las ranuras de los orificios tipo bocallave.
6. Apriete los dos tornillos para fijar el sensor a la caja de conexiones.
7. Encastre la cubierta frontal en el sensor.

Montaje en caja de conexiones




AJUSTE DEL SENSOR

Esta unidad se preconfigura en fábrica para el funcionamiento básico como se describe en esta guía. El ajuste es opcional.

Los sensores vienen con ajuste predeterminado de fábrica para permitir una instalación rápida en la mayoría de las aplicaciones. Con los siguientes procedimientos, se puede verificar que el cableado o la cobertura sean adecuados o personalizar los ajustes del sensor. Para hacer ajustes, abra la cubierta frontal tirando de la lengüeta de la cubierta.

Hay un período de calentamiento de 30 segundos cuando se emplea la energía por primera vez.

Antes de hacer ajustes, asegúrese de que los muebles de oficina estén instalados, de que los circuitos de iluminación estén encendidos y de que los sistemas de HVAC estén en la posición de anulación/encendido. Los sistemas VAV deben configurarse con su máximo caudal de aire. Establezca la configuración lógica y la demora de tiempo en el valor deseado. Consulte el “Cuadro de configuración lógica”.



Para probar los sensores de ocupación

1. Asegúrese de que la demora de tiempo se configure para el **modo de prueba*** mediante la configuración “Modo de prueba/20 minutos”. (los interruptores DIP 1, 2 y 3 están APAGADOS).
2. Asegúrese de que el potenciómetro de sensibilidad ultrasónica esté configurado en aproximadamente 70 % en el sentido de las manecillas del reloj.
3. No se mueva. Las luces LED roja y verde no deberían destellar. Las luces deberían apagarse luego de 5 segundos. (En caso contrario, consulte “Solución de problemas”).
4. Desplácese dentro del área de cobertura. Las luces deberían encenderse. Ajuste de la sensibilidad ultrasónica según sea necesario para proporcionar la cobertura deseada (la luz LED verde indica activación desde el sensor ultrasónico).

Cuando la prueba y el ajuste se hayan completado, restablezca los interruptores DIP a las configuraciones deseadas, y vuelva a colocar la cubierta en el sensor.

* El **modo de prueba** es un estado temporal que comienza cuando ajusta por primera vez los interruptores DIP del sensor para el “Modo de prueba/20 minutos” (interruptores 1, 2, 3 apagados). Si usted necesita iniciar el **modo de prueba** y los interruptores DIP ya están configurados para el “Modo de prueba/20 minutos”, mueva el interruptor DIP 1 a la posición de ENCENDIDO y, luego, a la posición de APAGADO. Esto proporciona un período de prueba de 10 minutos. Durante el período de prueba, el tiempo de retardo es de solo 5 segundos.

FUNCIÓN DE ENCENDIDO MANUAL

La función de encendido manual se facilita instalando un interruptor momentáneo como el interruptor de palanca momentáneo LVSW-10x Wattstopper. El interruptor se conecta con la función Manual (Man.) del sensor. El interruptor y las terminales de +24 V se muestran en el diagrama del cableado. Cada vez que se presiona el interruptor, la carga cambia el estado. El funcionamiento del sensor en relación con el interruptor accionado manualmente se determina según la configuración del interruptor DIP para la lógica de presencia.

Modo manual (opción de activación 6 o 7): En este modo, se requiere el interruptor para encender la carga. El sensor mantiene la carga encendida, según la actividad de presencia. Después de finalizada la demora de tiempo, si no se detecta ningún movimiento dentro del período de reinicio de 30 segundos, la carga se APAGA y se debe utilizar el interruptor manual para ENCENDER la carga.

Modo automático (cualquier opción de activación, menos 6 o 7): Estas opciones utilizan los activadores de presencia así como la activación mediante interruptor para encender la carga. Un interruptor manual proporciona la siguiente funcionalidad adicional:

1. La carga puede encenderse con el interruptor manual y permanece encendida según la configuración de lógica de presencia. La demora de tiempo funciona según lo programado. Cuando la carga se apaga a causa de falta de detección de presencia, puede volver a encenderse mediante la detección de presencia o mediante el interruptor.
2. Si se activa el interruptor manual mientras la carga está encendida, esto apaga la carga.
 - Cuando se apaga la carga manualmente, siempre y cuando el sensor siga detectando la presencia, la carga se mantiene apagada. Después de la última detección de presencia, las luces permanecen apagadas y el sensor se revierte al modo de encendido automático.
 - Cuando la carga se apaga manualmente, al presionar el interruptor nuevamente, la carga se enciende y el sensor se revierte al modo de encendido automático.
 - Una vez que se vuelve al modo de encendido automático, el interruptor o la detección de presencia pueden encender la carga.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

El sensor de ocupación incorpora una función de protección contra sobrecarga que desactiva automáticamente la salida de control cuando la corriente de carga supera los 200 mA. Los LED del sensor parpadean rápidamente (aproximadamente 10 Hz) para indicar visualmente la sobrecarga. Cuando la corriente de carga se corrige o se normaliza, la salida de control se activa.

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DIP

Tiempo de demora: Interruptores 1, 2, 3

El sensor mantendrá las luces ENCENDIDAS siempre y cuando se detecte una presencia. La cuenta regresiva del tiempo de retardo se inicia cuando no se detecta movimiento. Si no se detecta movimiento durante la duración de la demora de tiempo, el sensor APAGA las luces.

Recorrido: Interruptor 4

El modo de recorrido APAGA las luces tres minutos después de que el área esté ocupada inicialmente, si no se detecta movimiento después de los primeros 30 segundos. Si el movimiento continúa más allá de los primeros 30 segundos, se aplica el tiempo de retardo seleccionado.

PIR Sensitivity (Sensibilidad PIR): Interruptor 5

- El mínimo obliga un rango de detección reducido para la tecnología PIR.
- El máximo hace que el DT-305 supervise el ambiente controlado y que seleccione automáticamente la sensibilidad máxima que ofrecerá un funcionamiento confiable sin falsas detecciones. Esta configuración se actualiza constantemente.

Lógica de presencia: Interruptores: 6, 7, 8

El DT-305 tiene 8 configuraciones lógicas para los activadores de presencia establecidas en los interruptores DIP 6, 7 y 8. Determine la opción de lógica de presencia adecuada usando la matriz de activación y, luego, configure los interruptores DIP en consecuencia.

Ocupación inicial: El método que activa un cambio de "Espera" (área sin presencia y cargas APAGADAS) a "Ocupado" (área con presencia y cargas ENCENDIDAS).

- Ambos requieren una detección mediante tecnologías PIR y ultrasónica.
- Cualquiera requiere detección mediante solo una tecnología.
- PIR requiere detección mediante PIR.
- Man. requiere activación del interruptor manual. (Consulte "Función de encendido manual" para obtener más información).

Mantener ocupación: El método que indica que el área aún está ocupada, y las luces deberían permanecer ENCENDIDAS.

Reinicio: Después de que transcurre la demora de tiempo y las luces se APAGAN, la detección mediante la tecnología seleccionada dentro de la cantidad de segundos indicados ENCIENDE nuevamente las luces.

Función	Interruptor n.º		
Tiempo de retardo	1	2	3
Modo de prueba/20 min.	↓	↓	↓
30 segundos	↓	↓	↑
5 minutos	↓	↑	↓
10 minutos	↓	↑	↑
15 minutos	↑	↓	↓
20 minutos	↑	↑	↓
25 minutos	↑	↑	↓
30 minutos	↑	↑	↑
Recorrido	4		
Habilitado	↑		
Desactivado	↓		
Sensibilidad del PIR	5		
Mínimo	↑		
Máximo	↓		
Configuración inicial de presencia	Configuración		
	6	7	8
	Estándar	↓	↓
	Opción 1	↑	↓
	Opción 2	↑	↑
	Opción 3	↑	↓
	Opción 4	↓	↑
	Opción 5	↑	↑
	Opción 6	↓	↑
	Opción 7	↑	↑

Lógica de presencia	Activador	Presencia		
		Presencia Inicial	Mantener Inicial	Reinicio (duración en segundos)
Estándar	Ambas	Cualquiera	Cualquiera	(5)
Opción 1	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	(5)
Opción 2	PIR	Cualquiera	Cualquiera	(5)
Opción 3	Ambas	PIR	Ambas	(5)
Opción 4	PIR	PIR	PIR	(5)
Opción 5	Cualquiera	PIR	Cualquiera	(5)
Opción 6	Interruptor	Cualquiera	Cualquiera	(30)
Opción 7	Interruptor	PIR	Ambas	(30)

◀ = Configuración de fábrica
 ↑ = ENCENDIDO
 ↓ = APAGADO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para cualquier funcionamiento inesperado.

- Verifique la configuración del interruptor DIP.
- Asegúrese de que los interruptores estén configurados según los ajustes definidos en el cuadro de configuración del interruptor DIP.

Las luces no se encienden cuando ingresa a la habitación.

Ninguna luz LED destella.

- Verifique que el disyuntor se haya encendido de nuevo.
- Controle todas las conexiones de cables del sensor y del paquete de alimentación.
- Verifique la entrada de 24 V CC al sensor entre los cables de bajo voltaje rojo y negro.
 - Si hay 24 V CC, cambie el sensor.
 - Si no hay 24 V CC, verifique las conexiones de alto voltaje que van al paquete de alimentación.
 - Si las conexiones de alto voltaje están bien y hay alto voltaje, cambie el paquete de alimentación.

La luz LED roja no destella.

- Cuando se energiza el sensor inicialmente, hay un período de calentamiento de 30 a 60 segundos antes de que la LED se active.
- Asegúrese de que la sensibilidad PIR esté configurada en 100 % (el interruptor DIP n.º 5 está en la posición de apagado). La luz LED verde no destella.

Quizás deba aumentarse el valor de configuración de la sensibilidad ultrasónica. Gire el potenciómetro de ajuste en sentido de las manecillas del reloj hasta que la LED comience a destellar cuando se produce un movimiento.

La luz LED verde está encendida de manera constante.

Verifique el potenciómetro de sensibilidad ultrasónica. La posición completamente contraria a las manecillas del reloj anula la función del sensor. Gire el potenciómetro en el sentido de las manecillas del reloj hasta que la luz LED destelle solamente cuando se produce el movimiento en el área de cobertura deseada.

Las luces LED rojo y verde destellan.

1. Controle todas las conexiones del sensor y del paquete de alimentación.
2. Verifique que haya 24 V CC en las conexiones de los cables azul y negro del paquete de alimentación que van al sensor mientras el sensor está activo.
 - Si no hay voltaje, cambie el sensor.
 - Si hay voltaje, verifique que haya 24 V CC entre el cable azul y el negro en el paquete de alimentación. Si hay 24 V CC y el relé no se cierra, cámbielo.
 - Si no hay 24 V CC, verifique que no haya un cortocircuito en el cableado de bajo voltaje.
3. Si las luces LED destellan rápidamente (~10 Hz), hay una condición de sobrecarga. Cuando esta situación se corrige, el sensor vuelve a funcionar normalmente. Verifique la conexión del cable azul. Si es necesario, cambie el paquete de alimentación.

Las luces no se apagan automáticamente.

La luz LED verde destella.

Reduzca la sensibilidad ultrasónica moviendo el potenciómetro de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que solo destelle cuando se produce el movimiento.

La luz LED roja destella brevemente y la luz LED verde no destella.

Verifique que haya utilizado la conexión del interruptor manual. No haga ninguna conexión a esta terminal si no está usando un interruptor momentáneo de bajo voltaje entre el sensor y el paquete de alimentación.

La luz LED roja destella aleatoriamente.

Fije la sensibilidad PIR al mínimo girando el interruptor DIP 5 a la posición de encendido.

Las luces no se apagan.

1. Controle todas las conexiones de cables del sensor y del paquete de alimentación.
2. Desconecte el cable azul del paquete de alimentación.
 - Si las luces no se apagan, verifique el cableado del paquete de alimentación. Cambie el paquete de alimentación de ser necesario.
 - Si las luces se apagan, el problema puede estar en el sensor o el cableado entre el sensor y el paquete de alimentación.
3. Vuelva a conectar el cable azul.
 - Vuelva la sensibilidad y la demora de tiempo al mínimo, y permita que el sensor termine el tiempo de espera.
 - Si las luces se apagan, el sensor está funcionando correctamente. Ajuste la sensibilidad y la demora de tiempo del sensor.
 - Si las luces no se apagan, verifique el cableado entre el sensor y el paquete de alimentación.
 - Si el cableado está bien, cambie el sensor.

SERVICIO

Para anular todas las funciones del sensor, ajuste el potenciómetro de sensibilidad ultrasónica completamente en sentido contrario a las manecillas del reloj (servicio).

Esto omite las funciones de control de presencia del sensor, pero permite que las luces puedan controlarse manualmente con un interruptor de luz, si hay uno instalado. Mientras se encuentre en el modo de servicio, el LED rojo se encenderá y permanecerá encendido para confirmar que la unidad se encuentra en estado de modo de servicio.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Del Atenuador	Descripción
DT-305	Sensor de presencia con doble tecnología de bajo voltaje y 360°
BZ-50, BZ-150	Paquete de alimentación: 120/277 V CA, 50/60 Hz, 225 mA, balasto o incandescente de 20 A, 1 HP a 120/250 VCA
BZ-200, BZ-250	Paquete de alimentación: 120/277 VCA, 50/60Hz, 225mA, balasto/ELV/MLV/incandescente/LED 20A; E-balasto/CFL 16A
S120/277/347E-P	Paquete de relé auxiliar: 120/277 V CA, 60 Hz, balasto de 20 A y 347 V CA, 60 Hz, balasto de 15 A

Todos los sensores son blancos.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La Operación está sujeta a las dos condiciones siguientes. (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar una operación no deseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase A, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su propia cuenta.

WARRANTY INFORMATION	INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE	INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA
Wattstopper warrants its products to be free of defects in materials and workmanship for a period of five (5) years. There are no obligations or liabilities on the part of Wattstopper for consequential damages arising out of, or in connection with, the use or performance of this product or other indirect damages with respect to loss of property, revenue or profit, or cost of removal, installation or reinstallation.	Wattstopper garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans. Wattstopper ne peut être tenu responsable de tout dommage consécutif causé par ou lié à l'utilisation ou à la performance de ce produit ou tout autre dommage indirect lié à la perte de propriété, de revenus, ou de profits, ou aux coûts d'enlèvement, d'installation ou de réinstallation.	Wattstopper garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de cinco (5) años. No existen obligaciones ni responsabilidades por parte de Wattstopper por daños consecuentes que se deriven o estén relacionados con el uso o el rendimiento de este producto u otros daños indirectos con respecto a la pérdida de propiedad, renta o ganancias, o al costo de extracción, instalación o reinstalación.