# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

## CERTIFICATE NO.: 2010010305449787

### NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd.

No.1 3rd Fozuling Road, Donghu New&High Tech Development Zone, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

### NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

### NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

### PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Inductive Proximity Switch

XS5，XS6：Ui:250VAC/300VDC；Utilization Category：AC-140，DC-12；Ue：AC/DC24-240V，DC 12-48V；Ie：1.5-100mA（DC），200mA（DC），5-300mA（AC），5-200mA（DC），5-200mA （AC/DC）；Sn：1.5mm，2mm，2.5mm，4mm，5mm，7mm，8mm，10 mm，12mm，15mm，22mm，30mm；f :500 Hz，800 Hz，1000 Hz，1200 Hz，1300 Hz，1400 Hz，2000 Hz，2500 Hz，5000 Hz，300 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply)，500 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply)，1000 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply)；IP67，IP68

### THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.10-2016

**This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).**

**Valid from:** Jan.31,2018 **Valid until:** Nov.23,2020

**The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.**

Date of original issued: Dec.16,2010

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

President: Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

## CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

http://www.cqc.com.cn Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China Tel: +86 10 83886666

Q 1892903

# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2010010305449787

委托人名称、地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司

武汉市东湖新技术开发区佛祖岭三路一号

生产者（制造商）名称、地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

生产企业名称、地址

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

52 Rue De Dion Bouton ZI Nord F-87280 LIMOGES France

产品名称和系列、规格、型号

电感式接近开关

XS5，XS6：Ui:250VAC/300VDC；使用类别：AC-140，DC-12；Ue：AC/DC24-240V，DC 12-48V；Ie：1.5-100mA（DC），200mA（DC），5-300mA（AC），5-200mA（DC），5-200mA （AC/DC）；Sn：1.5mm, 2mm, 2.5mm, 4mm，5mm, 7mm, 8mm，10 mm, 12mm, 15mm，22mm，30mm；f:500 Hz，800 Hz，1000 Hz，1200 Hz，1300 Hz，1400 Hz，2000 Hz，2500 Hz，5000 Hz，300 Hz(DC supply)/25 Hz(AC supply)，500 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply)，1000 Hz(DC supply) /25 Hz(AC supply)；IP67，IP68；型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.10-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 01 月 31 日　　有效期至：2020 年 11 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2010 年 12 月 16 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

主　任：

中国质量认证中心



Q 1892903

# 中国国家强制性产品认证证书

附　　录



证书编号：2010010305449787

纸　号：1892903

型号解释：

| XS5 | 30 | B | 1 | C | A | L08M12 | TT | TQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |

| | |
|---|---|
| I | 开关类型<br>XS5 – 常规检测距离型（优化型）<br>XS6 – 检测距离增强型（通用型） |
| II | 外形尺寸<br>06 – 直径6.5mm，无螺纹<br>08 – 直径8mm，螺纹<br>12 – 直径12mm，螺纹<br>18 – 直径18mm，螺纹<br>30 – 直径30mm，螺纹 |
| III | 外壳材料<br>B – 铜合金 |
| IV | 序列号或应用型<br>L – 长基座<br>1 – 优化型/通用型<br>4 – 非埋入式、感应距离增强型<br>5 – 非埋入式、非常感应距离增强型（对Sn=30mm） |

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

# 中国国家强制性产品认证证书

附　　录　　第 2 页 共 2 页

证书编号：2010010305449787　　纸　号：1892903

| | |
|---|---|
| V | 输出<br>P – 3线DC PNP<br>N – 3线DC PNP<br>D – 2线DC<br>C – 2线DC 汽车应用型<br>M – 2线AC/DC |
| VI | 功能<br>A – NO （常开）<br>B – NC （常闭） |
| VII | 线缆和连接<br>Lx 或 Lxx – PVC 电缆, x或xx 代表线缆长度<br>Px 或 Pxx – PUR电缆, x或xx 代表线缆长度<br>M12 – ISO M12 连接器<br>U20 – 1/2 in. 20UNF 连接器<br>LxxM12 – 带电缆的ISO M12连接器<br>LxxU78 – 带电缆的7/8 in. 16UN连接器 |
| VIII | 其他后缀为特定的温度范围内<br>空白 – 正常温度范围 (-25°C~70°C)<br>TF – 冷的温度范围 (-40°C~70°C)<br>TT – 热温度范围 (-25°C~85°C) |
| IX | 其他后缀的特定包装<br>空白 – 正常包装(单个)<br>TQ – 散装包装.<br>注：这种后缀仅出现在批量包装标签，它不会出现在产品 |

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

# 中国质量认证中心