



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307550197

委托人名称、地址

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa, USA

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

生产企业名称、地址

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

PG/PK(型号解释详见附件);Ui=AC750V;Ue:AC240V, AC380/415V;In:2P:600A, 800A, 1000A, 1200A;3P:250A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A;4P:400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A;过电流脱扣器类型:电子式;PG:AC240V:Ics=25kA, Icu=50kA;AC380V/415V:Ics=20kA, Icu=35kA;PK:Ics=25kA, Icu=50kA, Icw=25kA 0.5s;使用类别:B;2P, 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年04月06日

有效期至: 2022年04月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2012年06月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1659409



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2012010307550197

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa, USA

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit-breaker

PG/PK; Ui=AC750V;Ue:AC240V, AC380/415V;In:2P:600A, 800A,  
1000A, 1200A;3P:250A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A;4P:400A, 600A, 800A, 1000A,  
1200A;Over-current Trip Unit:Electronic;PG:AC240V:Ics=25kA, Icu=50kA;  
AC380V/415V:Ics=20kA, Icu=35kA;PK:Ics=25kA, Icu=50kA, Icw=25kA 0.5s;  
Utilization Category:B;2P, 3P, 4P

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Apr.06, 2017      Date of expiry: Apr.06, 2022

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.19, 2012

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1659409



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2012010307550197

纸号: 1659409

型号的解释:

- |          |          |          |          |          |            |          |            |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|
| <u>P</u> | <u>G</u> | <u>L</u> | <u>3</u> | <u>6</u> | <u>120</u> | <u>C</u> | <u>U31</u> |
| I        | II       | III      | IV       | V        | VI         | VII      | VIII       |
- I. MCCB 壳架等级: P
- II. 分断能力:  
G = 标准分断能力  
K = 中间分断能力
- III. 接线方式:  
F: No Lugs  
L: Lug both ends  
M: Lugs "ON" end only  
P: Lug "OFF" end only  
A: I-Line  
D: Drawout
- IV. 开关极数:  
2=2 极  
3=3 极  
4=4 极
- V. 最大电压: 6=380/415Vac
- VI. 工作电流: 第一位数字 = 千位; 第二位数字 = 百位; 第三位数字 = 十位; 单位: A;
- VII. 配电箱上的标注:

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2012010307550197

纸号: 1659409

C=100%In:

当把断路器安装在小型配电箱里, 根据 UL489 标准做温升试验, 回路中通 100%额定电流时, 温升试验通过, 则需要在配电箱上标注: 100% rating.

No character=80%In:

当把断路器安装在小型配电箱里, 根据 UL489 标准做温升试验, 回路中通 80%额定电流时, 温升试验通过, 则不需要在配电箱上标注: 80% rating.

VII. 脱扣器:

No character = Basic Electronic Trip Unit(ET1.0I);

U31 = Micrologic 3.0;

U33 = Micrologic 5.0;

U41 = Micrologic 3.0A;

U43 = Micrologic 5.0A;

U44 = Micrologic 6.0A;

U63 = Micrologic 5.0P;

U64 = Micrologic 6.0P;

U73 = Micrologic 5.0H;

U74 = Micrologic 6.0H.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

