

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switch-disconnector

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Schneider Electric Industries SAS
31 Rue Pierre Mendès France, Eybens, 38050 GRENOBLE
CEDEX 9
FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Schneider Electric A.S.
Cizovska 447, 397 01 PISEK
CZECH REPUBLIC

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

Schneider Electric A.S.
Cizovska 447, 397 01 PISEK
CZECH REPUBLIC

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

☐ Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see additional information on page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

See information on page 2

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page)

☒ Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-1:2007; 60947-1:2007/AMD1:2010;
IEC 60947-1:2007/AMD2: 2014
IEC 60947-3:2008; 60947-3:2008/AMD1:2012

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

228093-CC2-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2016-08-15

Signature:

M. Tasotti



Ref. Certif. No.

DE1-56164/M1

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Schneider Vario

V0, V01, V1, V02, V2, VZ0, VZ01, VZ1, VZ02, VZ2, VZ11, VZ14

VCD0, VCD01, VCD1, VCD02, VCD2, VCF0, VCF01, VCF1, VCF02, VCF2

VCCD0, VCCD01, VCCD1, VCCD02, VCCD2, VCCF0, VCCF01, VCCF1, VCCF02, VCCF2

VBD0, VBD01, VBD1, VBD02, VBD2, VBF0, VBF01, VBF1, VBF02, VBF2

VVE0, VVE1, VVE2, VVD0, VVD1, VVD2

Ue = up to 690 V a.c.

Ith = 12 A (V02), 40 A (V2)

Ie...depends on utilization category and operational voltage

utilization categories: AC-21A, AC-22A, AC-23A, AC-3

Reason for issuing M1: VZ14 (add-on PE-module for V0; V1; V01; V2; V02)

Original date of issue: 2015-10-09

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / Certification Products

Date: 2016-08-15

Signature:

M. Tasotti