

DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page Page 1 of 2

証明書番号/Certificate No. NBK270117-JP1042A

交付年月日/Issue Date 2017-01-27

有効年月日/Expiration Date 2024-01-26

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No. 4787597531

客先/Representative SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION
801 CORPORATE CENTRE DRIVE O'FALLON MO 63368 USA

申請者/Applicant SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS INDIA PVT LTD
PLAT NO. 24B, PHASE 1 JIGANI INDUSTRIAL AREA, JIGANI HOBLI, ANEKAL TALUK
BANGALORE 562106 INDIA

製造工場/Factory Same as Applicant 申請者と同じ

電気用品名/Product Name Other plug couplers その他の接続器

型式の区分/Type Classification Refer to Attachment 1/ 添付 1 参照

適用試験規格/Standards used Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 12

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method

DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4

PSEマーク/PSE Mark



UL-US

電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

Representative sample(s) of the Specified Product(s) (as defined by the Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) and the factory have been found to comply with Technical Requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the Ministerial Ordinance in Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to inspections relating to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 of the Law) by the Conformity Assessment Body as listed below:

特定電気用品（経済産業省の定めたもの）の供試品及び工場が電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを下記の検査機関が確認しました。

This DENAN Product Certificate does not indicate acceptability of the product(s) for Listing, Classification or Recognition by UL LLC or any other certifications or marks authorized by UL LLC or its affiliates. Products marked with a PSE Mark and the CAB ID must comply with the DENAN Law / Standards.

この適合性検査証明書は製品のULリスティング、クラシフィケーション、レコグニション、又はUL及び関連会社が承認する他の如何なる認証やマークを認定するものではありません。PSEマーク及び検査機関の略称を表示する製品は電気用品安全法及び技術基準に適合しなければなりません。

This DENAN Product Certificate has been issued based on the evaluation of submitted tests samples of the Electrical Products, and does not indicates the fulfillment of the responsibility to confirm the conformity to the Technical Requirements stipulated in paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law for the Electrical Products in the same Type Classification by the Applicant.

この適合性検査証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This DENAN Product Certificate is valid only for the attached scope of Type Classification or for combinations of the Type Classification.


この適合性検査証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてののみ有効です。

検査機関/Conformity Assessment Body

UL LLC

333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by


Kazuniko Iwasaki



DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page

Page 2 of 2

証明書番号/Certificate No.

NBK270117-JP1042A

交付年月日/Issue Date

2017-01-27

有効年月日/Expiration Date

2024-01-26

添付 1/ Attachment 1

型式の区分/ Type Classification

Factor 要素	Classification 区分
Rated voltage 定格電圧	125 V or less and Exceeding 125 V 125V 以下のもの及び 125V を超えるもの
Rated current 定格電流	Exceeding 15 A, and less than or equal to 20 A 15A を超え 20A 以下のもの
Number of poles (limited to those specified in sub-clause 1b of Appendix 2) 極の数 (別表第二の一 b に掲げる寸法に適合するものの場合に限る)	Three including earth アース極を含めて 3 のもの
Connection method 接続の方式	Plug-in type (excluding those with locking nuts) 差し込み型のもの (ロックナット式のものを除く。)
Insulation materials 主絶縁体の材料	Plastic 合成樹脂のもの
Outer case materials 外郭の材料	Metal 金属のもの
Switch スイッチ	Without switch ないもの
Non-rewirable construction (except socket outlets) 電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。)	Without non-rewirable construction ないもの
Type of waterproof 防水構造	Not treated with waterproof type 非防水型のもの

