



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307550198

## 委托人名称、地址

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa, USA

## 生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## 生产企业名称、地址

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

PJ/PL(型号解释详见附件);

Ui=AC750V;Ue:AC240V, AC380V/415V;In:250A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A  
(3P);600A, 800A, 1000A, 1200A(2P);过电流脱扣器类型:电子式;Ics:PJ Ics=35kA  
(AC240V), Ics=25kA(AC380/415V);PL Ics=65kA(AC240V), Ics=45kA  
(AC380/415V);Icu:PJ Icu=65kA(AC240V), Icu=50kA(AC380/415V);PL Icu=125kA  
(AC240V), Icu=85kA(AC380/415V);使用类别:A;2P, 3P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2017年04月06日      有效期至: 2022年04月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2012年06月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1641196



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2012010307550198

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, Iowa, USA

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric  
4800 Paris Road, Columbia, Missouri, USA

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit-breaker

PJ/PL; Ui=AC750V;Ue:AC240V, AC380V/415V;In:250A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1200A (3P);600A, 800A, 1000A, 1200A(2P);Over-current Trip Unit:Electronic;Ics:PJ Ics=35kA (AC240V), Ics=25kA (AC380/415V);PL Ics=65kA (AC240V), Ics=45kA (AC380/415V);Icu:PJ Icu=65kA (AC240V), Icu=50kA (AC380/415V);PL Icu=125kA (AC240V), Icu=85kA (AC380/415V);Utilization Category:A;2P, 3P

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Apr.06, 2017      Date of expiry: Apr.06, 2022

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jun.19, 2012

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1641196



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2012010307550198

纸号: 1641196

型号的解释:

<u>P</u>	<u>J</u>	<u>L</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>120</u>	<u>C</u>	<u>U31</u>
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII

I. MCCB 壳架等级: P

II. 分断能力:

J = 中间分断能力

L = 高分断能力

III. 接线方式:

F: No Lugs

L: Lug both ends

M: Lugs "ON" end only

P: Lug "OFF" end only

A: I-Line

D: Drawout

IV. 开关极数:

2=2 极

3=3 极

V. 最大电压:

6=380/415Vac (仅对于 PJ)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2012010307550198

纸号: 1641196

4=380/415Vac (仅对于 PL)

## VI. 工作电流:

第一位数字 = 千位; 第二位数字 = 百位; 第三位数字 = 十位; 单位: A

## VII. 配电箱上的标注:

C=100%In:

当把断路器安装在小型配电箱里, 根据 UL489 标准做温升试验, 回路中通 100%额定电流时, 温升试验通过, 则需要在配电箱上标注: 100% rating.

No character=80%In:

当把断路器安装在小型配电箱里, 根据 UL489 标准做温升试验, 回路中通 80%额定电流时, 温升试验通过, 则不需要在配电箱上标注: 80% rating.

## VIII. 脱扣器:

No character = Basic Electronic Trip Unit(ET1.0I);

U31 = Micrologic 3.0;

U33 = Micrologic 5.0;

U41 = Micrologic 3.0A;

U43 = Micrologic 5.0A;

U44 = Micrologic 6.0A;

U63 = Micrologic 5.0P;

U64 = Micrologic 6.0P;

U73 = Micrologic 5.0H;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2012010307550198

纸号: 1641196

U74 = Micrologic 6.0H.

M68 = ET1.0M(600A, 800A)

M69 = ET1.0M(1000A)

M70 = ET1.0M(1200A)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

