



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010307210799

## 委托人名称、地址

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, IA, 52404, USA

## 生产者(制造商)名称、地址

Industrias Electronicas, Pacifico S A DE CV  
Calle 9 Sur#106, Ciudad Industrial, C P 22500 Tijuana, Baja California,  
N, Mexico

## 生产企业名称、地址

Industrias Electronicas, Pacifico S A DE CV  
Calle 9 Sur#106, Ciudad Industrial, C P 22500 Tijuana, Baja California,  
N, Mexico

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

QOU(型号解释详见附件);

Uimp:4kV;Ui:1P:AC120V, 2P:AC120/240V, 3P:AC240V;Ue:AC120V(1P), AC120/240V  
(2P), AC240V(3P);In:15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A(3极最大额定电流  
为60A);过电流脱扣器类型:热磁式;Ics=2.5kA;Icu=10kA;使用类别:A类;频率:50Hz;  
极数:1P/2P/3P(不适用隔离);配用的辅助,报警触头:Ith=5A;Ue/Ie:AC-  
12:AC120V/5A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2016年11月17日      有效期至: 2021年04月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1567132



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2006010307210799

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric  
3700 Sixth Street SW, Cedar Rapids, IA, 52404, USA

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Industrias Electronicas, Pacifico S A DE CV  
Calle 9 Sur#106, Ciudad Industrial, C P 22500 Tijuana, Baja California,  
N, Mexico

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Industrias Electronicas, Pacifico S A DE CV  
Calle 9 Sur#106, Ciudad Industrial, C P 22500 Tijuana, Baja California,  
N, Mexico

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Moulded Case Circuit-breaker

QOU; Uimp:4kV;Ui:1P:AC120V, 2P:AC120/240V, 3P:AC240V;Ue:AC120V  
(1P), AC120/240V (2P), AC240V (3P);In:15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A  
(Inmax=60A for 3P);Over-current Trip Unit:Thermal-  
magnetic;Ics=2.5kA;Icu=10kA;Utilization  
Category:A;Frequency:50Hz;Poles:1P/2P/3P(Not suitable for isolation);  
Auxiliary Contact and Alarm Contact:Ith=5A;Ue/Ie:AC-12:AC120V/5A

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.2-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Nov. 17, 2016      Date of expiry: Apr. 06, 2021

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Nov. 28, 2006

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao



**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1567132



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2006010307210799

纸号: 1567132

型号的解释:

<u>QOU</u>	<u>R</u>	<u>2</u>	<u>70</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
I	II	III	IV	V	VI	VII

- I. 断路器系列号
- II. 表示可以倒进线
- III 表示极数 (1 表示 1 极, 2 表示 2 极, 3 表示 3 极)
- IV 表示额定电流值 (15A, 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 45A, 50A, 60A, 70A/3 极最高为 60A)
- V 表示附件代号见下表

Accessory 附件		
	Volts	Catalog Suffix 附件代号
Auxiliary Switch "A" Contact 常开	120 Vac, 50 Hz, 5A max.	1200
Auxiliary Switch "B" Contact 常闭	120 Vac, 50 Hz, 5A max.	1201
Alarm Switch 报警	120 Vac, 50 Hz, 5A max.	2100

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

## 中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2006010307210799

纸号: 1567132

-	表示没有装配报警开关	此处无信息
---	------------	-------

## VI 表示接线端子代码

Connector /端子		Catalog Suffix 附件代号
Ring tongue terminal	10-32 screw, for 1-, 2-, 3-pole, OOU10-60A 嵌接的环形接线端子	5283
Lug	表示装配的是 Lug 类接线端子	此处无信息

## VII CCC: 表示符合 3C 认证的产品

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

### 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

