



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010304117719

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric a.s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

生产企业名称、地址

Schneider Electric a.s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

LC1F800, LC1F800FW, LC1F800MW, LC1F800QW; U_i : 1000V; I_{th} : 1000A; AC-3: U_e /
 I_e : AC230V/747.8A, 400V/770.6A, 415V/742.7A, 440V/800A, 500V/616.5A,
690V/469.8A, 1000V/308.2A; AC-1: U_e / I_e :
AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A; U_s : DC110-125V/AC110-120V (40-
400Hz), DC220-230V/AC220-240V (40-400Hz), DC400V/AC380-415V (40-400Hz); 3P; 详细
型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年04月17日

有效期至: 2022年04月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年05月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1598693



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2004010304117719

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric a.s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric a.s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

AC Contactor

LC1F800, LC1F800FW, LC1F800MW, LC1F800QW; Ui: 1000V; Ith: 1000A; AC-3: Ue/
Ie: AC230V/747.8A, 400V/770.6A, 415V/742.7A, 440V/800A, 500V/616.5A,
690V/469.8A, 1000V/308.2A; AC-1: Ue/ Ie:
AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A; Us: DC110-125V/AC110-120V (40-
400Hz), DC220-230V/AC220-240V (40-400Hz), DC400V/AC380-415V (40-400Hz); 3P

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the
requirements of implementation rules for compulsory certification (REF
NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Apr.17, 2017 Date of expiry: Apr.17, 2022

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: May.17, 2004

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1598693



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2004010304117719

纸号: 1598693

型号的解释:

LC1
I

F800
II

MW
III

I

产品型号:
LC1: 单个接触器

II

规格: F800

III

线圈代码:
空白: 不提供线圈, 由客户自行安装线圈
FW: DC110-125V, AC110-120V (40-400Hz)
MW: DC220-230V, AC220-240V (40-400Hz)
QW: DC400V, AC380-415V (40-400Hz)

注: 线圈是直流设计, 当使用包装中附的整流桥则可以用于交流

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

