



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010303118191

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

生产企业名称、地址

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

产品名称和系列、规格、型号

控制继电器

CA2KN, CA3KN, CA4KN, CAK... S207, CAK... S335;
Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 120V/6A, 690V/1.04A; DC-13: Ue/Ie: 125V/0.55A, 600V/0.1A;
CA2-KN: Us: AC12V/20V/24V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/
120V/127V/150V/180V/200V-208V/220V-230V/230V/230V-240V/
256V/277V/380V-400V/400V/400V-415V/440V/480V/500V/575V/ 600V/660V/660V-690V, 50/60Hz;
CA3-KN: Us: DC12V/20V/24V/36V/40V/48V/60V/72V/80V/100V/110V/
125V/155V/174V/200V/220V/230V/240V/250V; CA4-KN: Us: DC(Low
Consumption)12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/110V/120V; CAK... S207: Us: DC(Low Consumption)
24V/72V/110V; CAK... S335: Us: AC24V/230V, 50/60Hz, DC12V, 24V; 详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2017 年 09 月 19 日 有效期至: 2020 年 04 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 05 月 20 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2004010303118191

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Industries S. A.
ZAC Le Village Le Vaudreuil - 27100 - France

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Control relay

CA2KN,CA3KN,CA4KN,CAK...S207,CAK...S335; lth:10A;AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A;DC-13:Ue/Ie:125V/0.55A,600V/0.1A; CA2-KN:Us:AC12V/20V/24V/36V/42V/48V/60V/100V/110V/115V/ 120V/127V/150V/180V/200V-208V/220V-230V/230V/230V-240V/ 256V/277V/380V-400V/400V/400V-415V/440V/480V/500V/ 575V/600V/660V/60V-690V,50/60Hz; CA3-KN:Us:DC12V/20V/24V/36V/40V/48V/60V/72V/80V/100V/110V/ 125V/155V/174V/200V/220V/230V/240V/250V; CA4-KN:Us:DC(Low Consumption)12V/20V/24V/36V/48V/60V/72V/110V/120V; CAK...S207:Us:DC(Low Consumption) 24V/72V/110V;CAK...S335:Us:AC24V/230V,50/60Hz,DC12V, 24V;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Sep.19,2017

Valid until: Apr.16,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: May.20,2004

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2004010303118191

纸 号: 1797642

型号解释:

CA2KN	22	3	M7	2	
I	II	III	IV	V	VI

I-	产品基本型号 CA2KN: 控制继电器 (交流线圈) CA3KN: 控制继电器 (直流线圈) CA4KN: 控制继电器 (直流线圈低功耗) CAK: 控制继电器 (直流线圈低功耗铁路行业应用; 交流线圈工业电气应用)
II-	触头形式 40: 4NO 31: 3NO + 1NC 22: 2NO + 2NC
III-	接线方式: 空白: 螺钉瓦形垫圈 3: 弹簧 5: 印刷线路板 6: 环型接线件 7: 快速接线端子
IV-	线圈代码 见“线圈代码表”
V-	抑制器 空白: 不带抑制器 2: 带抑制器交流线圈 3: 带抑制器直流线圈
VI-	后缀(仅标注在外包装标签和单独标注在产品正面端子盖) 空白: 标准型 S207: 铁路行业应用 (仅适用环形接线件, 直流线圈 (低功耗), 灰色面盖) S335: 工业电气应用 (仅适用螺钉瓦形垫圈接线方式, 交流线圈)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2004010303118191

纸 号: 1797642

线圈代码表

CA2KN (50/60Hz)	Code	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	EE7	K7	F7	FE7	G7	FC7	GG7	GK7
	Vac	12	20	24	36	42	48	60	100	110	115	120	127	150	180
	Code	L7	M7		P7	U7	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7
	Vac	200/ 208	220/ 230		230	230/ 240	256	277	380/ 400	400	400/ 415	440	480	500	575
	Code	X7	Y7												
	Vac	600	660/ 690												

CA3KN	Code	JD	ZD	BD	CD	CCD	ED	ND	SD	EPD	KD	FD	GD	PD	QD
	Vdc	12	20	24	36	40	48	60	72	80	100	110	125	155	174
	Code	LD	MD	MPD	MUD	UD									
	Vdc	200	220	230	240	250									

CA4KN	Code	JW3	ZW3	BW3	CW3	EW3	NW3	SW3	FW3	GW3
	Vdc	12	20	24	36	48	60	72	110	120

CAK...S207	Code	BL	SL	FL
	Vdc	24	72	110

CAK...S335	Code	B7	P7
	Vac(50/60Hz)	24	230
	Code	JD	BD
	Vdc	12	24

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心