

LED GUIDE LIGHT TAMPER RESISTANT RECEPTACLE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

English

GENERAL INFORMATION

LED guide light will turn on when low levels of ambient light are detected by the sensor.

The guide light connected to one receptacle opening may be turned on and off independent of the second receptacle opening by using an external switch. Refer to wiring diagram for split circuit applications. Rated 15A, 125 VAC.

NOTICE For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electric codes and the following instructions.

⚠ WARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK



- Disconnect power before installing. Do not use guide light as a power status indicator.
- Never wire energized electrical components.
- Use copper conductors only. (CU) (AL)


RECEPTACLE WIRING INSTRUCTIONS

SIDEWIRE:- Remove 7/8 inch (22.2 mm) of insulation from conductors. Wrap conductor securely around terminal screw.

BACKWIRE:- Strip conductors to gage on device and insert in holes on back.

TERMINAL CAPACITY: 14 – 10 AWG

Tighten terminal screws securely to 12 - 14 lb-in. (1.4-1.6 N•m)



Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com



LED GUIDE LIGHT TAMPER RESISTANT RECEPTACLE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

English

GENERAL INFORMATION

LED guide light will turn on when low levels of ambient light are detected by the sensor.

The guide light connected to one receptacle opening may be turned on and off independent of the second receptacle opening by using an external switch. Refer to wiring diagram for split circuit applications. Rated 15A, 125 VAC.

NOTICE For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electric codes and the following instructions.

⚠ WARNING RISK OF ELECTRICAL SHOCK



- Disconnect power before installing. Do not use guide light as a power status indicator.
- Never wire energized electrical components.
- Use copper conductors only. (CU) (AL)


RECEPTACLE WIRING INSTRUCTIONS

SIDEWIRE:- Remove 7/8 inch (22.2 mm) of insulation from conductors. Wrap conductor securely around terminal screw.

BACKWIRE:- Strip conductors to gage on device and insert in holes on back.

TERMINAL CAPACITY: 14 – 10 AWG

Tighten terminal screws securely to 12 - 14 lb-in. (1.4-1.6 N•m)



Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com



PRISE INVOLABLE ET LAMPE TÉMOIN À DEL / TOMACORRIENTE INVOLABLE Y LED DE LUZ GUÍA

Directives de Montage

Français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La lampe témoin à DEL s'allume lorsque le capteur détecte de faibles niveaux de lumière ambiante.

La lampe témoin raccordée à une section de la prise peut être allumée ou éteinte à l'aide d'un commutateur externe, indépendamment de la seconde section de la prise. Consulter le schéma de câblage pour les utilisations dans les circuits fractionnés. Homologué 15 A, 125 VCA.

AVIS Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité et selon les instructions suivantes, instructions.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



- Débrancher le circuit avant l'installation. La lampe témoin ne doit pas servir à valider si la prise est alimentée ou pas.
- Ne jamais câbler des composants électriques sous tension.
- Employer uniquement des conducteurs en cuivre. (CU)(AL)

INSTRUCTIONS GENERALES DE CÂBLAGE

CÂBLAGE LATÉRAL - Enlever l'isolant des conducteurs 22.2mm. Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne.

CÂBLAGE ARRIÈRE - Enlever l'isolant des conducteurs de jauger sur le dispositif et l'insert des trous sur le dos.

CALIBRES DE CONDUCTEURS ASMISSIBLES: 14 – 10 AWG

Serrer les vis de borne à un couple de 1.4 - 1.6 N•m.

Instrucciones de Instalación

Español

INFORMACIÓN GENERAL

La luz guía con DEL se enciende cuando el sensor detecte niveles bajos de iluminación ambiente.

La luz guía conectada a una abertura de conexión de un receptáculo puede encenderse y apagarse independientemente de la abertura de conexión del otro receptáculo mediante el uso de un interruptor externo. Consultar el diagrama de cableado para aplicaciones de circuitos separados. Homologado a 15 A, 125 V~.

AVISO Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



- Desconectar la corriente antes de la instalación. No usar la luz guía como indicador de corriente en el tomacorriente.
- No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito con corriente.
- Usar solamente conductores de cobre. (CU)(AL)

INSTRUCCIONES GENERALES DE CABLEADO

CABLEADO LATERAL - Quitar el aislamiento de los conductores 22.2mm. Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne.

CABLEADO POSTERIOR - Quitar el aislamiento de los conductores para calibrar el dispositivo e insertar en lo agujeros en la parte posterior.

CALIBRES DE CONDUCTORES ASMISIBLES: 14 – 10 AWG

Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.4 - 1.6 N•m.

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

PD2601 (Page 2) 05/14

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuencias inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8

Col. Tlacoquemecatl del Valle

México, 03200 D.F.

Tel.:(55) 9151 - 9999

PRISE INVOLABLE ET LAMPE TÉMOIN À DEL / TOMACORRIENTE INVOLABLE Y LED DE LUZ GUÍA

Directives de Montage

Français

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La lampe témoin à DEL s'allume lorsque le capteur détecte de faibles niveaux de lumière ambiante.

La lampe témoin raccordée à une section de la prise peut être allumée ou éteinte à l'aide d'un commutateur externe, indépendamment de la seconde section de la prise. Consulter le schéma de câblage pour les utilisations dans les circuits fractionnés. Homologué 15 A, 125 VCA.

AVIS Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes nationaux et locaux de l'électricité et selon les instructions suivantes, instructions.

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



- Débrancher le circuit avant l'installation. La lampe témoin ne doit pas servir à valider si la prise est alimentée ou pas.
- Ne jamais câbler des composants électriques sous tension.
- Employer uniquement des conducteurs en cuivre. (CU)(AL)

INSTRUCTIONS GENERALES DE CÂBLAGE

CÂBLAGE LATÉRAL - Enlever l'isolant des conducteurs 22.2mm. Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne.

CÂBLAGE ARRIÈRE - Enlever l'isolant des conducteurs de jauger sur le dispositif et l'insert des trous sur le dos.

CALIBRES DE CONDUCTEURS ASMISSIBLES: 14 – 10 AWG

Serrer les vis de borne à un couple de 1.4 - 1.6 N•m.

Instrucciones de Instalación

Español

INFORMACIÓN GENERAL

La luz guía con DEL se enciende cuando el sensor detecte niveles bajos de iluminación ambiente.

La luz guía conectada a una abertura de conexión de un receptáculo puede encenderse y apagarse independientemente de la abertura de conexión del otro receptáculo mediante el uso de un interruptor externo. Consultar el diagrama de cableado para aplicaciones de circuitos separados. Homologado a 15 A, 125 V~.

AVISO Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO



- Desconectar la corriente antes de la instalación. No usar la luz guía como indicador de corriente en el tomacorriente.
- No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito con corriente.
- Usar solamente conductores de cobre. (CU)(AL)

INSTRUCCIONES GENERALES DE CABLEADO

CABLEADO LATERAL - Quitar el aislamiento de los conductores 22.2mm. Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne.

CABLEADO POSTERIOR - Quitar el aislamiento de los conductores para calibrar el dispositivo e insertar en lo agujeros en la parte posterior.

CALIBRES DE CONDUCTORES ASMISIBLES: 14 – 10 AWG

Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 1.4 - 1.6 N•m.

Wiring Device-Kellems
Hubbell Incorporated (Delaware)
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000
www.hubbell-wiring.com

PD2601 (Page 2) 05/14

HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuencias inherentes a su uso.

HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8

Col. Tlacoquemecatl del Valle

México, 03200 D.F.

Tel.:(55) 9151 - 9999